



	NAZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
	vyplínač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP20
	přepínač č. 5, pod omítku	230	10	5	1	IP20
	přepínač č. 6, pod omítku	230	10	6	1	IP20
	vyplínač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP44
	přepínač č. 6, pod omítku	230	10	6	1	IP44
	Elektroinstalční krabice, provedení na omítku					IP54
	tlačítko č.1/0, pod omítkou s doutnavkou	230	10	1/0	1	IP44
	Detektor přítomnosti stropní, 360°	230	10			IP20
	kabelová trasa uložena v kabelovém žlabu 50x50mm					
	kabelová trasa uložena v kabelovém žlabu 200x60mm					
	kabelová trasa uložena v tuhé trubce pr.20mm					

Poznámka:  
Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J(O), uloženo pod omítkou nebo v podhledu v kabelovém žlabu.  
Vypínače budou instalovány 1,2m nad podlahou, pokud nebude stanoveno jinak.  
Vypínače budou v provedení na omítku.

Nápeřová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-S  
izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Základní ochrana: kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
doplňkové ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

REV.	POPIS/DESCRIPTION	DATUM/DATE	VYPRACOVAL/DRAWN BY
a	Popis	DD.MM.RRRR	Vypracoval

	<b>BKB Metal, a.s.</b> Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika <a href="http://www.bkbmetal.cz">www.bkbmetal.cz</a>	VYPRACOVAL/DRAWN BY KONTROLOVAL/CHECKED BY VEDOUcí PROJEKTU/PROJECT MANAGER	VLADIMÍR HOCHMANN ING. JAROSLAV HOLÁŇ ING. DANIEL RYBA
	TENTO DOKUMENT JE VÝSLEDNÍM VLASTNICTVEM SPOLEČNOSTI BKB METAL, A.S. A JEZ JEHO PÍSEMNÝ SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.		

INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO	DATUM/DATE	10/2022
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu	STUPĚN/PHASE	DSP
		MĚŘÍTKO/SCALE	1:75
ČÁST/PART	D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika II. etapa	JEDNOTKY/UNITS	mm
		FORMÁT/FORMAT	A1
		POČET A4/NO. OF A4	8
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01
NAZEV/TITLE	II. etapa - Finální kuchyně - osvětlení Půdorys 1.NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	BKB-1-10863