

Naše zn.: 2023/50825/FNBRNO - 15.2.2 – Lu/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. března 2023

Odpověď na dotazy k VZMR – Centrální UPS pro distribuční uzel L04 ev.č. P22V00000054

Dotaz č. 1:

Prosím o informaci, zda je možné nabídnout i jiný typ záložního zdroje UPS než je uvedený ve vaší specifikaci?

Myslím si, že by zadání výběrového řízení mělo být obecné, a že takto specifikované zadání na konkrétní typ UPS by mohlo být v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 2:

Prosíme o zodpovězení následujícího dotazu:

V příloze č. 1 je uvedena specifikace APC Symmetra LX 16kVA. Lze nabídnout UPS od jiného výrobce, která splňuje nebo převyšuje zadané technické parametry?

Odpověď k dotazům č. 1 a 2:

Zadavatel připouští nabídku UPS, která splňuje nebo převyšuje zadané technické parametry za předpokladu, že bude zachována kompatibilita s již instalovanou silnoproudou instalací.

Zároveň zadavatel uveřejnil na E-ZAKu následující přílohy:

Příloha č. 3 - Technická zpráva

Příloha č. 4 - Elektroinstalace - 5.NP

Příloha č. 5 - Elektroinstalace - 4.NP

Příloha č. 6 - Rozvaděč RUP1

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 9. a původní termín pro podání nabídky 30. 3. 2023 do 11:00 hodin je nově změněn na 7. 4. 2023 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674