

VENKOVNÍ CHLADÍCI JEDNOTKA TECHNOLOGIE RTG PROPOJENA S VNITŘNÍ TECHNOLOGICKOU SKŘÍŇÍ. VENKOVNÍ CHLAD.JEDNOTKA BUDE NAPOJENA PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍM BEZ IZOLACE 2*45m.



azitko:

		Název stavby: FN Brno – stavební přípravenost REACT v objektech D, Dětská nemocnice Místo stavby: FN BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE, BUDOVA D, Černopolská 9		Objednatel: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 652839705	
Zhotovitel: Ing. Jana Trešlisková IČO: 742620971 Bzenecká 416/710 628 00 Brno Tel. 731484231	Autozpracovaný interier projektu: Ing. Michaela Roubířčík OKAF 0007817 1. Malářství 257/103 150 00 Praha 5	Zakázka: 014_2022	Stavební objekt: SO_KD02	Formát: A2	Měřítko: 1:50
Zodpovědný projektant: Ing. Jana Trešlisková		Číslo dokumentu: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
Vypracoval: Ing. Jana Trešlisková		Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení		Datum: 09/2022	
		Obsah výkresu: REZ-navrhovaný stav		Celistvý výkres: D.1.7	