



LEGENDA:

- SP STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ NA CHODBĚ
- STAVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA

VE VŠECH PROSTORECH JSOU VNĚJŠÍ VLVY DLE STAV. PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

- SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN–C před RE3
- : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN–C–S za RE3
- : 2PE stř. 50Hz 230V IT (ZIS)
- : 50Hz 24V IT

MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE V NOVE INSTALACI: ROZVADĚČ R..
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ–AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ST. DOPLNĚNÁ–PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, DOPL.
POSPOL. A BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV

POZNÁMKY:

STAVAJÍCÍ NÁPOJENÍ RTG VYHOVUJE POŽADAVKU NA NOVÝ RTG.
PŘÍVOD Z ROZVADĚČE RE3, POLE 3 DO SP JE KABLEM AKKY 3Bx240+120mm+120mm.
Z SP JE NÁPOJEN RTG KABLEM AKKY 3x70+35+35mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZNAČ. MÍSTN. :	ÚČEL MÍSTNOSTI :	PLŮCHTA MÍSTN.:
2.12	POPISOVNA	23,53
2.13	OVLADOVNA	7,96
2.14	TECHNIKA	10,26
2.15	OVLADOVNA SKIAGRAFIE	4,55
2.16	SKIAGRAFIE	31,92
2.17	SVLÉKACÍ BOX	2,84
2.18	SVLÉKACÍ BOX	3,20
2.19	SVLÉKACÍ BOX	3,63
2.20	KABINA WC	1,84
2.21	PRACOVNA LÉKAŘŮ, POPISOVNA	24,22

<div><div><div></div><div>infini</div><div>PROJEKČNÍ ATELIER</div></div></div>		Název stavby: FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice		Objednatel: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705			
Zhotovitel: Ing. Jana Trešilková IČO: 74262971 Bzenecká 4157/10 628 00 Brno tel. 731484231		AutORIZOVANÝ inženýr projektu: Ing. Michal Roubíček ČKAAT 0007817 U Malvazinky 2671/28 150 00 Praha 5					
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Zářečný		Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení					
Vypracoval: Ing. Luboš Novák		Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP		Datum: 11/2022		Číslo výkresu: 03	