


INSTALAČNÍ KANÁL PRO TECHNOLOGII EOS, UMÍSTĚNÝ V PODLAZE S ODNÍMATELNÝM VODOTĚSNÝM UZAVÍRATELNÝM KRYTEM.
VÍKO KABELOVÉHO KANÁLU – OCELOVÝ PLECH TL.4mm.
OTVORY PRO VÝVODY KABELŮ Z KANÁLU PROVÉZT DLE POKYNŮ DODAVATELE TECHNOLOGIE.
POD ZAKRYTÍ KANÁLKU VLOŽIT PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ (PRYŽOVÝ PÁSEK)
KRYT KOTVIT MOSAZNÝMI SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU.

PODLAHOVÉ KANÁLY S ODNÍMATELNÝM KRYTEM BUDOU URČENY POUZE PRO VEDENÍ TECHNOLOGICKÝCH KABELŮ RTG KOMPLETU. PŘESNÁ MÍSTA VÝUSTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH KABELŮ Z PODLAHOVÝCH KANÁLŮ BUDOU UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI TECHNOLOGIE. PŘESNÉ PŘEVODNÍ PODLAHOVÝCH KANÁLŮ A MOŽNOST VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH TRAS BUDE UPŘESNĚNO PO UKONČENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY.

ROZMĚR 100/400mm CELKOVÁ DELKA 18m

[illegible]

- DETAIL HORNÍHO NÁROŽÍ KANÁLKU:



Šířka "B" kanálu a hloubka "A" kanálu - vždy dle kót na hlavním výkrese projektu.
V případě nutnosti otevření kabelových kanálů se sváry z PVC protínou, odstraní zátky 20 mm a víko se bez porušení demontuje.
Kabelový kanál připraví před montáží kompletní dodavatel stavby.
Kanál zůstane odkrytý, na víkách varianta 2) bude nalepena AP krytina.

		Název stavby: FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice		Objednavatel: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705	
		Místo stavby: FN BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE, BUDOVA D, Černopolní 9			
Zhotovitel: Ing. Jana Třeščíková IČO: 74262971 Bzenecká 4157/10 628 00 Brno tel. 731484231	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Michal Roubíček ČKAIT 0007817 U Malvazinky 2671/28 150 00 Praha 5	Zakázka: 014_2022	Stavební objekt: SO_KD01	Formát: A2	Měřítko: -
Zodpovědný projektant: Ing. Jana Třeščíková		Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Paré:	
		Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení			
Vypracoval: Ing. Jana Třeščíková		Obsah výkresu: DETAIL SBĚRNÉHO KANÁLU V PODLAZE	Datum: 11/2022	Číslo výkresu: D.1.10	