

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RL25.1

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ST. DOPLNĚNÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

Typ: stávající modulový

Přívod: horem
Vývod: horem

PARAMETRY PŘIPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH EL. STROJŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉ DODÁVKY
A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

Akce FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice		Investor Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20	Stupeň DSP	Zak.č. 024_2022	Výkres č. D.1.4.4.06
Část D.1.4.4 SILNOPROUD SCHEMA ROZVADĚČE	RL25.1	Projektant ING. LUBOŠ NOVÁK	Kreslí ING. LUBOŠ NOVÁK	Datum 11/2022	Líst/Listů 1/2