

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče ! Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou dle ČSN 33 2000-7-710, která je uvedena v šestiúhelníku u názvu místnosti.
Elektroinstalace mohou být prováděny pouze odborně způsobilými subjekty, kteří jsou držiteli oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., a musí být provedeny dle požadavků ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000-7-710.

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

(A) Elektrostaticky vodivá uzemněná podlahová krytina. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5x10^{4}$- 10^{6}Ohm.

LEGENDA

Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 6mm2 zž pod omítkou

Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 16mm2 zž pod omítkou

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

generální projektant
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části
JIŘÍ PAVLŮ
Kpt. Jaroše 37, 680 01 BOSKOVICE
Tel: 602 581 166
E-mail:jpavlu@tiscali.cz

architekt
HIP Jakub Tichý
ved. projektant Jakub Tichý
stavebník Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

vypracoval Jiří Pavlů
kontroloval Jiří Pavlů
zodp. projektant Jiří Pavlů

číslo pare

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ "L" 3.NP

název stavby	
objekt	01
část	D.1.4.1 – ELEKTRO SILNOPROUD
název dokumentu	POSPOJOVÁNÍ
zakázka	A-21-898
datum	4/2023
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo přílohy	EL-08