

LEGENDA

- Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 3,5 x1,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
- Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu MDO
- Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu DO
- Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 3x2,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu IZ
- Zásuvka jednonásobná 2P+PE, IP 20, 16A , 230V barva HNĚDÁ MDO
- Zásuvka jednonásobná 2P+PE, IP 20, 16A , 230V barva ZELENÁ DO
- Zásuvka jednonásobná 2P+PE, IP 20, 16A , 230V , DATA, přep. ochrana barva ZELENÁ DO
- Zásuvka jednonásobná 2P+PE, IP 20, 16A , 230V barva ORANŽOVÁ IZ
- Zásuvka jednonásobná 2P+PE, IP 20, 16A , 230V , DATA, přep. ochrana barva ORANŽOVÁ IZ

Umístění ovladačů, svítidel, magnetů atd. během stavby koordinovat s dodavatelem CT

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče ! Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou dle ČSN 33 2000-7-710, která je uvedena v šestiúhelníku u názvu místnosti.
Elektroinstalace mohou být prováděny pouze odborně způsobilými subjekty, kteří jsou držiteli oprávnění dle zákona č. 174/1968 Sb., a musí být provedeny dle požadavků ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000-7-710.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM

generální projektant
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části
JIŘÍ PAVLŮ
Kpt. Jaroše 37, 680 01 BOSKOVICE
Tel: 602 581 166
E-mail:jpavlu@tiscali.cz

číslo pare

architekt	
HIP	Jakub Tichý
ved. projektant	Jakub Tichý
stavebník	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno
vypracoval	Jiří Pavlů
kontroloval	Jiří Pavlů
zodp. projektant	Jiří Pavlů

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ "L" 3.NP

název stavby	
objekt	01
část	D.1.4.1 – ELEKTRO SILNOPROUD
název dokumentu	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY
číslo přílohy	EL-05
zakázka	A-21-898
datum	4/2023
stupeň	DPS
měřítko	1:50