

V Brně dne 3. 7. 2023

Naše zn.: 2023/107728/FNBrno - 14.7 - DrR/Lm
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Nákup filtrů

Vážení,

zadavatel obdržel dne 30. 6. 2023 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Nákup filtrů – Žádost o vysvětlení, ve kterém sděluje následující:

Dotaz:

„Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace - specifikace filtrů "KF dle zařízení PMDV" - materiál filtru syntetika/sklo - požadujete syntetiku nebo sklo, jsou to dvě různé varianty, dvě různé možnosti. Kapsové filtry G4 se vyrábí v syntetice, ostatní třídy lze syntetika nebo sklo. U kapsového filtru nelze materiál minipleat, pravděpodobně pouze překlep.

Děkujeme za vyjasnění“

Odpověď na dotaz:

Zadavatel uvedl materiál filtrů syntetika/sklo jako alternativu, **kde nechává výběr materiálu na dodavateli** a teda buď syntetika **anebo** sklo.

U kapsového materiálu minipleat **se jedná o administrativní chybu** v příloze č. 1 Zadávací dokumentace: Seznam filtrů – technická specifikace + balení po zařízení.

Zadavatel rovněž opravuje další administrativní chybu v příloze č. 1 Zadávací dokumentace: Seznam filtrů – technická specifikace + balení po zařízení, část Hepa filtry.

Opravená příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Seznam filtrů – technická specifikace + balení po zařízení bude zveřejněna současně s tímto vysvětlením.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje o celou původní délku a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel