

V Brně dne 4. 7. 2023

Naše zn.: 2023/108272/FNBrno - 14.7 - DrR/Lm
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Nákup filtrů

Vysvětlení zadávací dokumentace 4. 7. 2023

Vážení,

zadavatel obdržel dne 4. 7. 2023 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Nákup filtrů – Žádost o vysvětlení, ve kterém sděluje následující:

Dotaz:

„Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace - specifikace filtrů "KF dle zařízení PMDV" - materiál filtru syntetika/sklo - požadujete syntetiku nebo sklo, jsou to dvě různé varianty, dvě různé možnosti. Kapsové filtry G4 se vyrábí v syntetice, ostatní třídy lze syntetika nebo sklo. U kapsového filtru nelze materiál minipleat, pravděpodobně pouze překlep.

Děkujeme za vyjasnění“

Odpověď na dotaz:

Zadavatel na tento dotaz odpověděl listem č. 2023/107728/FNBrno - 14.7 - DrR/Lm ze dne 03. 07. 2023, který byl uveřejněný na profilu zadavatele na E-ZAK dne 4. 7. 2023.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel