

generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

SIEMENS

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha

číslo pare

architekt

HIP Jakub Tichý

ved. projektant Jakub Tichý

stavebník Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

vypracoval ing.Petr Mikulášek

kontroloval ing.Petr Mikulášek

zodp. projektant ing.Petr Mikulášek

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP a L 3.NP

název stavby

objekt

S0-02

část

D.1.4.5 - MĚŘENÍ A REGULACE

název dokumentu

SEZNAM KABELŮ

zakázka A-21-898

datum 7/2023

stupeň DPS

měřítko -

číslo přílohy

D.1.4.5-003

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP A L 3.NP

Seznam kabelů

ROZVADĚČ RA32					
Číslo kabelu	odkud	kam	popis	typ	délka (m)
W 1	RA32	CH1	VENKOVNÍ JEDNOTKA 26A	JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1	80
W 2	RA32	CH2	VENKOVNÍ JEDNOTKA 26B	JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1	80
W 3	RA32	B1	TEP. A REL.VLHKOST PŘÍVODU VZT 26 CT 3.NP	PRAFlaCom F 2x2x0,8	30
W 4	RA32	B2	MONITORING TEP. A REL.VLHKOST TECHN.MISTNOST CT 3.NP	PRAFlaCom F 2x2x0,8	30
W 5	RA32	F1	HYGROSTAT PŘÍVODU VZT 26 CT 3.NP	PRAFlaCom F 1x2x0,8	30
W 6	RA32	P1	RYCHLOST PROUDĚNÍ PŘÍVOD VZT26	PRAFlaCom F 2x2x0,8	30
W 7	RA32	Y1	ZVLHČOVAČ CT 3.NP	PRAFlaCom F 3x2x0,8	30
W 8	RA32	Y1	ZVLHČOVAČ CT 3.NP	PRAFlaCom F 2x2x0,8	30
W 9	RA32	Y1	ZVLHČOVAČ CT 3.NP	PRAFlaSafe F-J 3x1,5	30
W 10	RA32	R VELIN	KOMUNIKACE BACNet/IP	Belden 8205	15

385

Součet z délka (m)	
typ	Celkem
Belden 8205	15
PRAFlaCom F 3x2x0,8	30
PRAFlaCom F 1x2x0,8	30
PRAFlaCom F 2x2x0,8	120
JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1	160
PRAFlaSafe F-J 3x1,5	30
Celkový součet	385