

Naše zn.: 2023/146798/ FNBRNO -14.7 – DrR/HI

Vaše zn.: -

V Brně dne 19. 09. 2023

Veřejná zakázka: Strukturovaná kabeláž – Vysvětlení č. 2

Vážení,

dne 18. 09. 2023 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

„[Z]dvořile se na [zadavatele] obracíme s technickým dotazem, zda zadavatel u položky "Jádrové vrtání průměr 80 cm, 60 cm hloubka" v počtu 8ks opravdu požaduje nacenit jádrový vrt o průměru 800mm. Jednalo by se o velmi atypický vrt svou velikostí, který by vyžadoval statické posouzení proveditelnosti. Nepředpokládá spíše zadavatel jádrové vrtání o průměru 80mm a nikoli 80cm?“

Odpověď:

Zadávací dokumentace obsahovala ve své příloze č. 2 chybu u položky „Jádrové vrtání průměr 80 cm, 60cm hloubka“, když u průměru vrtání uváděla 80 cm, namísto 80 mm.

Zadavatel tuto chybu nyní napravuje a zveřejňuje aktualizovanou verzi přílohy č. 2.

S ohledem na rozsah změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno