



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP - FN BUŇKOVIŠTĚ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
01.101	CHODBA	24.41
01.102	ŠATNA - ŽENY	13.74
01.103	ŠATNA - MUŽI	10.71
01.104	WC - ŽENY	4.96
01.104a	SPRCHY - ŽENY	5.61
01.105	WC - MUŽI	3.46
01.105a	SPRCHY - MUŽI	5.61
01.105b	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.35
01.106	DENNÍ MÍSTNOST	10.71
01.107	KANCELÁŘ	10.71
01.108	KANCELÁŘ	10.71
01.109	KANCELÁŘ	10.71
01.110	KANCELÁŘ	10.71
01.111	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	838.95

LEGENDA

- TLAČÍTKO CENTRAL STOP
- PRÉCHODOVÁ KRABICE NÁSTĚNNÁ, IP 54
- VLHKOSTNÍ (1) A TEPLOTNÍ (2) ČIDLO, UMÍSTĚNÉ NA STŘEŠE
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, NAPOJIT NA NEJBLIŽŠÍ SVĚTELNÝ VÝVOD V ROZVÁDĚCI, NAPOJIT NA OSTROU FÁZI, AUTONOMNOST SVÍTIDLA 1 HODINA
- NAPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ 1+N+PE, 230V
- NAPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ 3+N+PE, 400V
- KABELOVÝ PŘÍVOD ZAKONČENÝ ZÁSUVKOU 5P/400V/32A
- KABELOVÝ PROPOJ ZAKONČENÝ ZÁSUVKOU A PŘÍVODKOU 5P/400V/32A
- NAPOJOVACÍ BOD
- KABELOVÁ TRASA NA STŘEŠE
- KABELOVÁ TRASA NA STŘEŠE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- KABELOVÝ PROPOJ MEZI BUŇKAMI (DODÁVKA DODAVATELE BUŇEK)
- KABELOVÁ TRASA POD BUŇKAMI
- NAPOJOVACÍ BODY NA KONSTRUKCI POMOCÍ DRÁTU FeZn 8mm
- PROPOJENÍ MEZI NEPOJOVACÍM BODEM A KONSTRUKCÍ
- NAPOJOVACÍ BODY NA KONSTRUKCI POMOCÍ DRÁTU FeZn 8mm
- PROPOJENÍ MEZI NAPOJOVACÍMI BODY POMOCÍ DRÁTU FeZn 8mm
- NAPOJOVACÍ BOD NA KONSTRUKCI POMOCÍ DRÁTU FeZn 8mm
- PROPOJENÍ MEZI KONSTRUKCÍ A NEJBLIŽŠÍM NAPOJOVACÍM BODEM POMOCÍ DRÁTU FeZn 8mm
- KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB S VÍKEM, ULOŽENÍ NA PODPĚRÁCH PV21
- KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB S VÍKEM, ULOŽENÍ NA KONSTRUKCI

NAPÁJECÍ SYSTÉM / VOLTAGE

- 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S
- 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- MALÉ NAPĚTÍ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN PODLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3

- ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEKÁŽKAMI, NEBO KRYTY
- PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM S REZIDUÁLNÝM PROUDEM 30mA

VNĚJŠÍ VLIVY PODLE SOUBORU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- PROSTORY VNITŘNÍ: STANOVENÉ PROTOKOLEM O VNĚJŠÍCH VLIVECH
- PROSTORY VENKOVNÍ: STANOVENÉ PROTOKOLEM O VNĚJŠÍCH VLIVECH

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20, Bohunice 62500 Brno	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: TIPRO projekt s.r.o. Kýtnerova 21/16, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUcí PROJEKTU: HIP: ARCHITEKT:	ING. VITĚZSLAV TITL ING. RADIM ČERVENÝ ING. R. ČERNÝ
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL: DATUM: ČÍSLO ZAKÁZKY:	MARTIN ZEMAN 04/2023 2023-14-02
STUPEŇ: US		

NÁZEV AKCE:	FN BRNO BOHUNICE ÚSEK ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	
ČÁST:	D.2.3 IO 31 - AREÁLOVÉ ROZVODY NN	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS NAPOJENÍ KONTEJNERŮ	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.2.3.03	00	1:100