

V Brně dne

Naše zn.: 2023/ 179760/ FNBrno - 14.7 - DrR/Lm
Vaše zn.:

**Veřejná zakázka – FN Brno – NBP – PD rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L II – vysvětlení
zadávací dokumentace**

zadavatel obdržel dne 12. 12. 2023 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno – NBP – PD rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L II, ve kterém se sděluje následující:

Dobrý den,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Chápeme ze zadávacích podmínek a návrhu smlouvy o dílo správně, že zadavatel požaduje na tak náročnou přestavbu pouze jednostupňový projekt rozdělený do dvou samostatných částí (fasáda + interiéry)?

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje, a to následovně:

Zadavatel v zadávacích podmínkách a návrhu smlouvy o dílo jednoznačně uvedl, že požaduje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, **a to v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby**, ve smyslu požadavků stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel tímto postupem nepopírá skutečnost, že se jedná o technologicky a konstrukčně náročnou rekonstrukci, avšak rozhodně tímto postupem dojde k časové a taky finanční úspoře. Jednostupňový projekt musí splňovat všechny podmínky stanovené právními předpisy pro vyšší stupeň projektové dokumentace, ze dvou požadovaných.

2) V návrhu smlouvy o dílo je uveden požadavek na „dispoziční studii vybavení interiérů“. Jaké konkrétní představy má zadavatel o obsahu této dispoziční studie? Máme za to, že většina vybavení spadá pod projekt lékařské technologie, a požadavek na dispoziční studii tak může být nadbytečný.

Děkujeme

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje, a to následovně:

Projekt lékařské technologie neobsahuje rozložení nábytku. Zadavatel chce požadavkem na dispoziční studii vybavení interiérů eliminovat kolize lékařských technologií a vybavení a nábytku. Obsahem dispoziční studii vybavení interiérů má být i vizualizace umístění nábytku a vybavení a lékařských technologií.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel