

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: FN Brno - posílení elektrických rozvodů v areálu FN Brno v souvislosti s realizací projektu GPK - rekonstrukce trafostanice TS1 a TS2

Informace dle § 217 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 62500 Brno IČ: 65269705 statutární zástupce: MUDr. Ivo Rovný, MBA
Předmět veřejné zakázky	Rekonstrukce stávající trafostanice TS1 v areálu FN Bohunice. Jedná se o rozšíření VN rozvaděče stávající trafostanice TS1. Kvůli prostorovým nárokům bude nutné ve vedlejší místnosti provést potřebné stavební úpravy pro osazení nové technologie a zhotovit potřebné kabelové propoje VN. Rekonstrukce stávající trafostanice TS2 v areálu FN Bohunice. V trafostanici bude nahrazen stávající zastaralý rozvaděč nízkého napětí a stávající olejové transformátory. Vnitřní prostory budou při rekonstrukci opraveny a nově vymalovány.
Smluvně sjednaná cena (bez DPH)	8 835 337 Kč

Informace dle § 217 odst. 2 písm. b)

Druh zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
------------------------	----------------------------

Informace dle § 217 odst. 2 písm. c)

1.	Název	Sintech-Energy s.r.o.
	IČ	09204300
	Sídlo	Jezuitská 528/17, 60200 Brno
	Nabídková cena (bez DPH)	8 835 337 Kč
2.	Název	ATICO s.r.o.
	IČ	49712624
	Sídlo	Hlubočepská 16/12, 15200 Praha
	Nabídková cena (bez DPH)	9 998 943 Kč

Informace dle § 217 odst. 2 písm. d)

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. e)

Název	Sintech-Energy s.r.o.
Důvod výběru	Dodavatel předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. f)

Poddodavatelé nejsou zadavateli známí.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. l)

Nebyl zjištěn střet zájmů.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. m)

Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť její předmět tvoří ucelený soubor výrobků se stejným okruhem dodavatelů.

V Brně dne 23.05.2024

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel