



Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky:
ING. PETR TOMICKÝ

Investor:



Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

SUBTECH, s.r.o., Stránského 39, Brno 616 00
Tel: +420 732 431 846
E-mail: medved@subtech.cz

Odpovědný projektant:

MEDVĚD IVAN

Vypracoval:

MEDVĚD IVAN

Kontroloval:

MEDVĚD IVAN

Autorizace:

Akce:

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
HELIPOORT HEMS

Zakázkové číslo:

DPS 54 - 2012

Paré:

Datum:

10 - 2012

Formát:

Objekt:

HELIPOORT

SO 01

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

LEGENDA SVÍTIDEL

Měřítko:

Číslo výkresu:







F1.06-003

Legenda svítidel (hlavní osvětlení)

svítidla jsou uvažována včetně zdrojů a předřadníků

EP elektronický předřadník
EPS elektronický předřadník stmívatelný Tridonic
pro stmívání v operačních a zákrových sálech je použita řídicí jednotka Tridonic DSI V/T



**volbu komponentů ke stmívání a jejich zapojení nutno konzultovat s dodavatelem svítidel
před objednáním svítidel nutno kontrolovat vhodnost montáže svítidel do konkrétních podhledů**

označe	svítidlo-provedení	optic.systém,	zdroj	W/barev. podání	předř.	krytí	vzorový obrázek
A1	Prachotěsné zářivkové svítidlo, pro přisazenou montáž, průběžná montáž	opálový polykarbonátový difuzor	Z T8	1x36/840	EP	IP65	
A2	Prachotěsné zářivkové svítidlo, pro přisazenou montáž, průběžná montáž	opálový polykarbonátový difuzor	Z T8	2x36/840	EP	IP65	
A3	Prachotěsné zářivkové svítidlo, pro přisazenou montáž, průběžná montáž	opálový polykarbonátový difuzor	Z T8	1x58/840	EP	IP65	
A4	Prachotěsné LED svítidlo, pro přisazenou montáž, průběžná montáž	opálový polykarbonátový difuzor	LED- Z107	1x55/840	DALI s funkcí CORRID OR	IP65	
B1	Prachotěsné zářivkové svítidlo pro přisazenou montáž	opálový polykarbonátový difuzor	Z T5 FC	1x40/840	EP	IP65	
B2	signalizační svítidlo do garáží, vodotěsné LED svítidlo, napájení 24V, tělo svítidla z Al		6-24 vysoce svítivýc h LED			IP68	
D3	Prachotěsné zářivkové svítidlo do zdravotnických prostor, do rastru, z lakovaného plechu	opálový polykarbonátový difuzor	Z T5	4x24/840	EP	IP65	
H	svítidlo kuchyňské linky, přisazená montáž, pro kuchyňské linky	tělo svítidla z lakovaného hliníku, opálový difuzor	Z T5	1x24/840	EP	IP20	

Legenda svítidel (nouzové osvětlení)

svítidla jsou uvažována včetně zdrojů a předřadníků

před objednáním svítidel nutno kontrolovat vhodnost svítidel pro konkrétní způsob montáže

označení	svítidlo-provedení	funkce	zdroj	W/barev. podání	předř.	krytí	vzorový obrázek
N1	adresné nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisazená, 6W, IP65 (335x238x55), příslušenství držák na stěnu	svítící trvale	1 x LED-Z520		LED_Con Tridonic EM power2 B LED NSI 2xLO TA	IP65	
N2	adresné nouzové LED svítidlo, montáž přisazená	bezpečnostní protipanické	1 x LED-Z28	5W	EVG EM power1 NSI LED	IP65	
N3	adresné nouzové LED svítidlo, montáž přisazená	osvětlení únikové cesty	1 x LED-Z40	5W	EVG EM power1 NSI LED	IP65	