

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: areál nemocnice BRNO-BOHUNICE
zaměření trasy kabelu

Vyhotovil: Ing. Dagmar Kotlaříková
Rybnická 124
634 00 BRNO

Souřadný systém: **JTSK**
Výškový systém: **Bpv**

Na základě objednávky byla v prostoru nemocnice Brno-Bohunice zaměřena trasa kabelu. Rozsah zaměření byl dán objednatelem a byl upřesněn pochůzkou v terénu.

Při měření byl použit přístroj LEICA TS13. Připojení do souřadného systému JTSK a výškového systému Bpv bylo provedeno metodou GNSS.

Měření a zpracování bylo provedeno podle ČSN 01 3411.

Mapa vykazuje stav k 28. 9. 2023.

Označení souborů:

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| NEMOCNICE_BOHUNICE_KABEL.DGN,PDF | ... | kresba situace |
| NEMOCNICE_BOHUNICE_KABEL_BODY.TXT,PDF | ... | seznam souřadnic bodů |
| NEMOCNICE_BOHUNICE_KABEL_TZ.DOC,PDF | ... | technická zpráva |

Brno, prosinec 2023

Ing. Petr KOTLAŘÍK