

Zn.: 2024/68303/FNBrno – 14.7 Říh/Hla

V Brně dne 24. 7. 2024

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

„Kompresory v prádelně II“

(veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí ustanoveními z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, mimo ustanovení § 6 zákona)

1. ODPOVĚĎ

Vážený,

zadavatel odpovídá na dotaz podaný jedním z účastníků VZMR „Kompresory v prádelně II“, který byl formulován následovně:

"Dobrý den,
v příloze č.2 - Technická specifikace je uveden pouze minimální průtok vzduchu 0.9 m³/min při 8 bar(g), není však uveden maximální požadovaný průtok. Tento parametr je daleko důležitější pro stanovení správného typu kompresoru z důvodu pokrytí spotřeby tl. vzduchu. Prosím o jeho upřesnění.
Děkuji."

Odpověď zadavatele zní:

„Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu uchazeče upřesňuje požadované parametry na poptávané zařízení následovně:

Zadavatel na základě měření a výpočtu provozních parametrů zařízení požaduje, aby každý z dodávaných kompresorů splňoval požadavek na max. množství dodávaného vzduchu přesahující 3,41 m³/min při 8 bar.“

.....
Ing. Martin Hlavoň
Investiční referent Oddělení provozních investic

Vyřizuje: Ing. Martin Hlavoň, investiční referent, tel.: 532 233 690, e-mail: hlavon.martin@fnbrno.cz