



LEGENDA

21/6070	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, TYP 21, VÝŠKA 600mm, DÉLKA 700mm
KLCM-900/600	ŽEBŘÍKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM, VÝŠKA 900mm, DÉLKA 600mm
TV/15/2,0	TERMOSTATICKÝ VENTIL, DN 15, PŘÍMÝ, kvs=0,049-0,860, NASTAVENÍ 2
RS/15/1,0	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ, DN 15, PŘÍMÉ, kvs=0,049-0,860, NASTAVENÍ 1
ML/15/2,0	RADIÁTOROVÝ TERMOSTAT. VENTIL PRO OT. TĚLESA S DVOUBODOVÝM PŘIPOJENÍM, DN 15, kvs=0,049-0,670, NASTAVENÍ 2
B	TERMOSTATICKÁ HLAVICE, MODEL PRO VEŘEJNÉ PROSTORY, 8-26°C
Cu15x1iz	MĚDĚNÉ POTRUBÍ SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM, DN15, iz - OPATŘENO IZOLACÍ
KK20	KULOVÝ KOHOUT, DN20
VK15	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT, DN15
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
15	NOVÉ PŘÍVODNÍ/VRÁTNÉ POTRUBÍ
K	OZNAČENÍ STOUPAČEK
	NAPOJOVACÍ BOD

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>proječní a inženýringová kancelář</div></div>	
	Ing. Martin Poloch	Stanislav Páč	Ing. Martin Poloch		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Černá Pole [610771], st.3190			PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
	MÍSTO STAVBY : FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Černonoplní 9 662 63 Brno			ARCHIV :	
	STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno			STUPEŇ : DSP+DPS	
NÁZEV AKCE : FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice				DATUM : KVĚTEN 2024	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY : PPS- 07/24	
OBJEKT : SO01 - Budova D, rehabilitace				MĚŘÍTKO :	
ČÁST : D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB A ROZVODY CHLADU					
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	
SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES				PPS- 07/24-D.1.4.3.b-	
				Č.v. 02	