LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

	výmera m2	podlaha	podhled
1.115 VSTUP	4,187	PVC	kazetový SDK s.v.3m
1.116 ŠATNA	14,325	čistící zóna	kazetový SDK s.v. 2,8m
1.117 KAFE A DĚTSKÝ KOUTEK	30,557	PVC	kazetový SDK s.v. 2,8m
1.118 EVIDENCE	22,850	PVC	kazetový SDK s.v. 3m
1.119 HALA VČ. STĚNY PARTNERŮ	86,950	PVC	kazetový SDK s.v.3m/2,8m stěna partnerů
1.123 CHODBA - ČEKÁRNA	47,537	PVC	kazetový SDK s.v.3m
1.134 ČAJOVÁ KUCHYŇKA	15,582	PVC	kazetový SDK s.v.3m
1.135 FILTR	5,573	PVC/čistící zóna	kazetový SDK s.v.3m
1.136 PŘEDBOX	18,275	PVC	kazetový SDK s.v.3m
1.210 VSTUPNÍ CHODBA	17,248	čistící zóna	polykarbonátová střecha

LEGENDA

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO (S PIKTOGRAMEM) S VLASTNÍM ZDROJEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD PRO LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S DOUTNAVKOU 10A, 250V (ŘAZENÍ 1/1)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB 230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNAČEM
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
- KABEL CYKY–O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)
- ZÁSUVKA DO VLHKÁ, KRYTÍ MIN. IP 54
- KABEL CYKY–O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)
- EL. SPOTŘEBIČ
- KABEL CYKY–J 3x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY–J 5x1,5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY–J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- X/1–Q12 — KABEL CYKY–J 5x4 PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ), ČÍSLO
- SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RL10.1 (RL10)
- OP! — OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLIVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	09/2024	změna rozsahu	Ing.arch. Hana Petrášková	

Arch.Design s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
++420 541 420 911
www.archdesign.cz

razítko

Investor
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705

Generální projektant — **Arch.Design**
Architekt / Vedoucí projektu: Ing. arch. Klára Musilová
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Klára Musilová
HIP: Ing. arch. Klára Musilová
Hlavní inženýr Arch.Design: Ing. Jakub Kapsa
Hlavní architekt Arch.Design: Ing. arch. Robert Ju řík

Místo stavby
Česká republika, Jihomoravský kraj
Jihlavská 20, 625 00 Brno
k.ú. Starý Lískovec 612014

Projektant části PD
Zodpovědný projektant: Ing. Karel Rychlý
Vypracoval: Ing. Karel Rychlý
Kontroloval: Arch.Design.cz

název stavby
TTO FN BRNO,
UL. JIHLAVSKÁ, BRNO

zakázka číslo: **B-24-019-000**
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
název objektu: **VSTUPNÍ PROSTOR TTO**
objekt
datum: **06/2024**

část projektu: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**
číslo části
měřítko výkresu: **1:100**
číslo paré
název dokumentu: **PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUD - OSVĚTLENÍ**
výkres číslo: **05**
číslo revize: **01**