

Naše zn.: 2025/ 8651 /FNBrno – 20.2.1 Bas/Bor

V Brně dne 20. 2. 2025

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

Zasíláme Vám odpověď na Váš dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „**FN Brno – stavební připravenost pro instalaci regálového systému v objektu C – dostavba**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Dotaz ze dne: 17. 2. 2025

Tímto bychom chtěli požádat o vysvětlení ZD pro veřejnou zakázku „**FN Brno – stavební připravenost pro instalaci regálového systému v objektu C – dostavba**“.

Jedná se o doplnění podkladů, pro nacenění položky rozpočtu - Příloha č. 8 - VV_SIL.xlsx – „Výměna šasi rozvodnice a přepojení el. obvodů“. Podklady v ZD chybí.

Odpověď:

Výměna šasi rozvodnice a přepojení obvodů se týká stávající rozvodnice R, která zůstane na stejném místě. Stávající oceloplechová rozvodnice R (cca 600x600) bude nově vybavená jistícími prvky na nové šasi do kterého se připojí stávající zásuvkové a světelné obvody a přidají se nové obvody svítidel nad pořadači.

Lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje z důvodu doplnění zadávací dokumentace a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem



Ing. Radoslav Basel, MBA
Investiční náměstek Fakultní nemocnice Brno