

Naše zn.: 2025/13443/FNBRNO – 15.2.2 – Lu/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. března 2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je výměna 80 ks olovených akumulátorů do UPS, bypass modulu a nastavení UPS pro Odbor hospodářsko-technické správy, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy.

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- Krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon, e-mail, statutární zástupce)
- Vlastní nabídka s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- Cenová nabídka dle bodu 4
- Rozpis cen jednotlivých položek

- Podepsaný návrh smlouvy
Smlouva včetně příloh musí být strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah některé přílohy smlouvy nebude celý strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX).
- Podepsané ČP

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Profesní kvalifikační předpoklady:

- Výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (kopie dokladu ne staršího než 3 měsíce ke dni podání nabídky).
- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- Doklad o oprávnění (certifikaci) provádět servisní činnosti UPS značky EATON.

Technické požadavky:

- Seznam významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech:
 - uchazeč musí prokázat realizaci nejméně 2 obdobných zakázek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Obdobnou zakázkou se rozumí jak výměna baterií do UPS, tak i realizace nové UPS včetně dodávky baterií. Minimální finanční objem každé z nich musí činit 200 000,- Kč bez DPH. Uchazeč prokáže splnění tohoto požadavku doložením seznamu služeb a osvědčení o jejich realizaci, v prosté kopii.
 - uchazeč musí prokázat realizaci nejméně 1 zakázky s uvedením jejího rozsahu a doby plnění, kdy byla součástí dodávka nebo výměna modulu od spol. EATON. Uchazeč prokáže splnění tohoto požadavku doložením seznamu služeb a osvědčení o jejich realizaci, v prosté kopii.
 - Seznam bude obsahovat nejméně: název zakázky, název objednatele, datum realizace zakázky, kontaktní údaj na zástupce objednatele a předmět plnění zakázky.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK za celý předmět plnění dle specifikace v Kč bez DPH. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré související činnosti a materiál (např. demontáž a montáž, servisní práce, instruktáž, dopravu, atd....).

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou bez DPH dle bodu č. 4.

7. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

8. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „Akubaterie pro UPS“.

9. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

10. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

11. ZADAVATEL SI VYHRÁZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

V případě shodných nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo určit jako vítěze uchazeče, jehož nabídka byla vložena do systému E-ZAK dříve.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Kupní smlouva
Příloha č. 3 - ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím
Příloha č. 4 - Krycí list

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel. 532 232 674

Technická specifikace

Předmět plnění:

Výměna akumulátorů v UPS EATON 93PM 50 (100) IS-MBS-BB a modulu EATON KIT RP 93PM-50-Bypass.

Jedná se o výměnu:

- 1.) 80 ks olověných akumulátorů **Pb 12V - 120Ah**
- 2.) výměnu Bypasse modulu - **EATON KIT RP 93PM-50-Bypass**

Rozsah práce:

- 1.) demontáž současných 80 ks akumulátorů a zpětná montáž nových 80 ks akumulátorů do stávajícího battery boxu
- 2.) demontáž modulu **EATON KIT RP 93PM-50-Bypass** a montáž nového modulu
- 3.) softwarové nastavení UPS a nabíječe
- 4.) úprava kabeláže a propojek v battery boxu (pokud bude potřeba)
- 5.) bezplatné zaškolení/instruktaž uživatele na pracovišti při předání zboží

Technické požadavky akumulátorů:

- 1.) olovené VRLA bezúdržbové akumulátory AGM technologii renomovaného výrobce (možnost dohledání informací o akumulátorech na www stránkách výrobce)
- 2.) životnost akumulátoru 10 a více let dle EUROBAT při 20°C (uchazeč doloží prohlášením o shodě, případně produktovým listem od výrobce akumulátorů)
- 3.) záruční doba minimálně 24 měsíců
- 4.) maximální rozměry akumulátoru – délka 330 mm, šířka 173 mm, výška 220 mm

Požadavky na dodavatele:

- 1.) servisní firma doloží oprávnění (certifikaci), že může provádět servis UPS značky EATON
- 2.) musí disponovat technickým vybavením, znalostmi a potřebným softwarem pro nastavení UPS značky EATON

Informace o battery boxu:

UPS a battery box jsou umístěny v objektu 15 v rozvodně serverovny Centra informatiky, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno (čistá vrátnice - vjezd pro sanitky).

Přístup k UPS a battery boxu je bezbariérový, vzdálený jen několik metrů od parkoviště (možno zaparkovat dodávku).

Jedná se o otevřený masivní kovový regál, který má celkem 4 police po celé délce a šířce regálu.

Rozměry regálu:

délka - 185 cm
výška - 150 cm
hloubka - 90 cm
výška police - 41 cm (celkem 4 police)



Kabeláž - zapojení:

Zapojení akumulátorů je provedeno dvěma samostatnými stringy. Každý string obsahuje 40 ks akumulátorů a má samostatné jištění.

Jištění stringů je provedeno pomocí dvou odpínačů nožových pojistek v samostatném rozvaděči R-BAT, umístěného v blízkosti UPS.

Samotná kabeláž je vedena v nosném drátěném programu merkur. Kabeláž je ve velice dobrém technickém stavu a nebude potřeba žádných úprav, pokud bude zachována rozměrová kompatibilita akumulátorů se stávajícími akumulátory.

Propojovací kabely mají oka na velikost šroubů M8.

