

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
NAPÁJECÍ SOUSTAVA NN: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE			
VEDOUcí PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
Oldřich Střítecký	Ing.Oldřich Střítecký	-	-
OBJEDNATEL:	FN Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno		
		Tel: +420728763624 www.pkstritecky.cz	IČ: 06611109 info@pkstritecky.cz
NÁZEV ZAKÁZKY REKONSTRUKCE ÚPRAVNÝ VODY FNB, OBJEKT L, 4.NP, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO		ZAKÁZKA ČÍSLO:	S-0271
		DATUM:	10/2024
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		MĚŘÍTKO:	
OBJEKT SO 01 - ÚPRAVNA VODY		PARÉ:	
ČÁST - PROFESE D.1.2.5. - TPS - SILNOPROUD			
DOKUMENT - VÝKRES		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
SOUPIŠ KABELŮ		D.1.2.5 a.03	

Soupis kabelů

značka kabel		typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
			R-dialýza					
WL	1	CYKY-J	5x16	0	RHE 6	R-dialýza		stávající
W	5	CYKY-J	5x6	9	R-dialýza	úprava vody		vývod Z32
W	6	CYKY-J	5x2,5	10	R-dialýza	úprava vody		vývod Z16
W	7	CYKY-J	5x2,5	24	R-dialýza	úprava vody		vývod Z16
W	8	CYKY-J	3x2,5	14	R-dialýza	úprava vody		vývod Zu
W	9	CYKY-J	3x2,5	19	R-dialýza	úprava vody		vývod Zu
W	10	CYKY-J	3x2,5	22	R-dialýza	úprava vody		vývod Zu
W	11	CYKY-J	3x2,5	29	R-dialýza	plošina	2,3	
W	12	CYKY-J	3x2,5	55	R-dialýza	plošina	2,3	
W	15	CYKY-J	3x1,5	31	R-dialýza	osvětlení		
		CYKY-O	3x1,5	18	R-dialýza	ovl.		