

Naše zn.: 2025/26266/FNBrno - 15.2.2 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. března 2025

Odpověď na dotazy k VZMR – Dekontaminační zóny ev. č. P25V00000079

Dotaz č. 1:

Nabízíme pevné dekontaminační rohože o šířce 1,4 m. Bylo by možné je napojovat? Na spoje poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců s tím, že rohože takto plní svou funkci po řadu let ve FNUSA. Kontakt na referenční místo rádi předáme. U rozměrů o celkové šířce v zadání: 1,6; 1,65 a 1,7 m se jedná o čistou aktivní zónu 1,47; 1,52 a 1,57 m po odečtení celkové šířky nájezdových okrajů. Bylo by zde možné ponechat šíři 1,4 m aktivní zóny, včetně nájezdových okrajů 153 cm u těchto rozměrů?

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel trvá na požadavku šířky rohoží bez napojení (spojů), vcelku, a to z důvodu vysoké frekvence provozu, velké mechanické zátěže a doby životnosti.

Dotaz č. 2:

Naše rohože jsou v modré barvě o shodné nosnosti 85 Kg/cm², můžeme tedy nabídnout místo barvy šedé barvu modrou?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje rohože modré barvy, pokud splňují požadavky technické specifikace. Rohož před dispečinkem Centrálních operačních sálů FN Brno musí splňovat velmi vysokou mechanickou zátěž.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773