


LEGENDA INSTALACE:

-
- zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP20, DO (bílá)
-
- zásuvka jednoduchá 230V/16A pro PC, IP20, DO (bílá) včetně přepětové ochrany tř. "D"
-
- zásuvka jednoduchá pro PC 230V/16A, IP20, DO (bílá)
-
- zásuvka přisazená jednoduchá ve vyšším krytí, 16A/230V, IP44
-
- zásuvka třífázová ve vyšším krytí, 16A/400V, IP44
-
- 1f vývod 230V
-
- tlačítko
-
- UPS
-
- rozvaděč
-
- ochranné pospojení



TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
FN BRNO
Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
Brno [582786]
k.ú. Starý Ústevce [612014], k.ú. Bohunice [612006]
AUTOR: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
SPOLUAUTOR: ING. ARCH. NIKOLA KOLENÁKOVÁ, ING. ARCH. JOZEF RODERIK
PRESTER, ING. ARCH. MARTINA ŽÁKOVIDÁ, ING. ARCH. ELIŠKA POULOVÁ
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, ING. LUDĚK TOMEK
ZÁSTUPCE HIP: MGR. OLEKSANDR HORBACH, ING. JAN KOČI

INVESTOR / CLIENT:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 60269705, DIČ: CZ60269705

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:

Sdružení
Budoucnost
gynekologicko-porodnické
kliniky ve FN Brno
DOXY ARCHITECTS
PROJEKT
JIKAI

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARA / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Martina Kučerová

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Martina Kučerová

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Bohumil Kučera

FAZE / PHASE:
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT/BUILDING:
SO-04 NOVÁ PŘEJEZDOVÁ STANICE POTRUBNÍ POŠTY

MĚŘÍTKO / SCALE:
1:50

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
J21016

NAZEV VÝKRESU / TITLE:
Půdorys 1.PP - Objekt L
(instalace)
D.1.4.2 SO-04 Silnoproudé instalace

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.:
D.1.4.2-SO-04-B-14

DATUM / DATE:
08/2024

REVIZE:
00