



SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ - pára 7barg

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ - pára 14barg

LEGENDA:
ROZHRANÍ NOVÉ TECHNOLOGIE
V RÁMCI VÝMĚNY PARNÍHO KOTLE K7

Poznámka:
Na nejvyšších místech rozvodů horké a topné vody instalovat odvzdušnění
Parní potrubí montovat ve směru proudění páry 0,2%

číslo	datum	provedl	popis změny		
Kreslil	Ing. J. ČECH		PROJEKTANT	Unicont inženýring s.r.o. Hradecká 4, OPAVA 74601	VÝRŠK ČÍSLO
Kontroloval					
INVESTOR FN Brno			MÍSTO STAVBY Brno		
STAVBA					
Rekonstrukce zdrojové části energetického systému FN BRNO					
PS	B6.0 Provozní soubor technologie kotelny B6.2.100 Strojní část			2025	
NÁZEV VÝKRESU			Dispozice 1.NP - potrubní rozvody		
			FORMÁT A0 B6.2.100-T-005		