

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

1. Protože dochází k rozšiřování stávajících technologií, žádá uchazeč o sdělení stávajících systémů pro správné zpracování nabídky funkčních systémů. Jedná se o systém strukturované kabeláže, průmyslové televize, lékařského dorozumívacího zařízení, jednotného času, aktivních prvků PC sítě, vyvolávací systém a evakuační rozhlas.

Odpověď:

Strukturovaná kabeláž: zde není požadavek na konkrétní systém určité značky, je však požadavek na dodržení kategorie kabeláže Cat.5e pro 1Gbit ethernet.

Průmyslová televize: zde není konkrétní požadavek na určitý typ IP kamery, jsou dány pouze požadavky na technické parametry (rozlišení a pod. viz soupis prací) a připojení ke stávajícímu SW Omnicast.

Lékařské dorozumívací zařízení: je navržen IP komunikační systém CODACO, nejde však o návaznost do jiných provozů a při dodržení IP technologie je možno zvolit jiný systém (např. ZPT Vigantice či podobné), je však nutno dodržet požadavek na směrování volání na IP telefon.

Jednotný čas: jedná se o stávající systém ELEKTROČAS - jsou zde koncové hodiny s mechanicky překlápaným číselníkem

Aktivní prvky PC sítě: je uvažováno s aktivními prvky s parametry definovanými v soupisu prací Co se týče WiFi routerů a optických převodníků, jejich zadání je dáno parametry v soupisu prací a nebyl speciální požadavek na konkrétní typy výrobků.

Evakuační rozhlas: jedná se o systém BOSCH Praesideo

EPS: jedná se o systém ESSER IQ8, který je připojen k grafické nástavbě Alvis