

Naše zn.: 2025/40724/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 28. dubna 2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Vážení,

dne 23. 4. 2025 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dotazy se týkají informačního systému:

1/ Kusovník informačního systému 2.7 neobsahuje hlavní nápis „GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ KLINIKA“ vstup do nemocnice. Prosíme o jeho doplnění.

2/ NA01 - nápis „GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA“ 300mm „s haloefektem“ - negativní nasvícení, kde bude umístěn?

3/ NA02 - nápis HLAVNÍ VSTUP, KAVÁRNA, POHOTOVOST jsou podsvětelné – prosíme upřesnit

4/ NA03 a NA04 váha jedné této tabule v síle 6mm bude 38kg bez rámu; v síle 4mm 25kg bez rámu. Prosíme u upřesnění. Na čem budou tyto tabule namontovány - na sádrokarton to nepůjde instalovat.

5/ piktogramy a informační obrazové prvky by měli být stejné jako stávající ve FN Brno?

Odpověď:

1. Nápis je vykázán v D.1.1-SO-01-A-09 Tabulka ostatních výrobků-soupis – označení Ov25
2. Prvek NA01 je navíc – zrušen. Nápis GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA je vykázán v D.1.1-SO-01-A-09 Tabulka ostatních výrobků-soupis – označení Ov25.
3. Nápisů nejsou podsvětlené.
4. Na půdorysech v části ASŘ je poznámka (SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU SYSTÉMOVÉ PROFILY A SYSTÉMY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN) což znamená že během stavby do SDK příček mají být dodané zesilovací profily pro kotvení těžkých konstrukcí (WC, umyvadla, tabulky informačního systému atd). Bude řešeno v dílenské dokumentaci.
5. Dodání piktogramů a informačních obrazových prvků není předmětem dodávky v probíhajícím zadávacím řízení; relevantní (označené) položky ve výkazu výměr prosím nenaceňovat.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- D.1.4.13-SO-01-2.7 Kusovník informačního systému_Vysv_10
- 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_10

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **neprodlužuje**.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno