

Naše zn.: 2025/42529/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 05. května 2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

Vážení,

dne 29. 04. 2025 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr chybí položky pro zakládání a zajištění stavební jámy:

- Vrty pro piloty prům. 1000mm – 382,5m
- Zřízení pilot prům. 1000m – 382,5m
- Beton pilot C25/30 XC2 – 300,5m³
- Výztuž pilot – odhad 20t
- Zřízení zemních kotev – 3-pramencové dočasné kotvy, 16ks – 244m
- Stříkaný beton tl.100mm, kari síť 6/100/100 – 460m²

Odpověď:

- Vrty pro piloty prům. 1000mm – 382,5m – doplněné pol. 2113 do soupisu práce (D.1.1-SO-01)
- Zřízení pilot prům. 1000m – 382,5m – doplněné pol. 2114, 2117 do soupisu práce (D.1.1-SO-01)
- Beton pilot C25/30 XC2 – 300,5m³ – doplněné pol. 2115 do soupisu práce (D.1.1-SO-01)
- Výztuž pilot – odhad 20t – doplněné pol. 2116 do soupisu práce (D.1.1-SO-01)
- Zřízení zemních kotev – 3-pramencové dočasné kotvy, 16ks – 244m – doplněné pol 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 do soupisu práce (D.1.1-SO-01)
- Stříkaný beton tl.100mm, kari síť 6/100/100 – 460m² – pol.- 2102, 2103, 2104, 2105

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- žádné

Aktualizované dokumenty

- 3_GPK_VV-Stavební_Vysv23,24

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **neprodlužuje**.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovní, MBA
ředitel FN Brno