

Naše zn.: 2025 / 42444 / FNBRNO - 14.7 - DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně dne 05. května 2025

Veřejná zakázka: FN Brno – Ústavní lékárna

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 15

VEŘEJNÁ ČÁST

Vážení,

dne 29. dubna 2025 zadavatel obdržel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky.

Veškeré dotazy byly směřovány na veřejnou část zadávací dokumentace.

Dotaz

Zkratky pro profese použité v EIRu neodpovídají zkratkám použitým v zadávací dokumentaci, které tedy platí?

Nesoulad v EIR odstavec 6.1.3 – v odstavci 6.1.3 neodpovídá příklad konvence pojmenování uvedené v tabulce nad ním. Příklad: 03-CERT-ON0101-Protokol o shodě – v tabulce pro zkratky a typy dokumentů je CERT uvedeno jako 02.

V EIRu nejsou u bodu 6.1.3 uvedeny obecné požadavky, považujeme za důležité stejné požadavky jako k bodu 6.1.2

Odpověď:

- 1) Zkratky budou odpovídat zkratkám v projektové dokumentaci. Změny budou na začátku projektu zaneseny do dokumentu EIR.
- 2) Ano, jedná se o překlep, má to být 02-CERT-ON0101-Protokol o shodě. Opraveno v dokumentu.
- 3) Ano, obdobně platí tyto obecné požadavky z bodu 6.1.2 pro související dokumenty v bodu 6.1.3.

Seznam revidovaných dokumentů:

- FN Brno_ÚL Stavba_ZD_Příloha č. 4_BIM_EIR_Vysv15

Dopad vysvětlení / doplnění do lhůty k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **neprodlužuje**.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel