

Naše zn.: 2025/45254/FNBrno -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 13. 05. 2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27

Vážení,

dne 07. 05. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dle D.1.1-SO-01-A-08 Tabulka zámečnických výrobků-soupisí_r1_Vysv_4,9 je Z.27 neobsazená, v Soupisu prací je pol.:

1366	K	767-8121	Z.27 - Podpůrná konstrukce pro ventilátor na střešní nástavbě , dodávka a montáž, specifikace dle PD	kus	4,000
------	---	----------	--	-----	-------

Žádáme o prověření a případné zrušení položky Soupisu prací.

Odpověď:

Položka č. 1366 byla odstraněna (D.1.1-SO-01), Z.27 není realizováno.

Dotaz č. 2:

Zámečnické konstrukce SO-01 Z.05 + Z.06 + Z.07 - Ve schématech Z.05, Z.06 a Z.07 je kresleno i zábradlí, ale výkazy oceli s nimi nepočítá.

Žádáme o prověření a případné doplnění hmotnosti do Soupisu prací a výkresy schémat Z.05, Z.06, Z.07.

Odpověď:

Doplněno zábradlí do schémat Z.05, Z.06 a Z.07 a taky hmotnost zábradlí do pol. č. 1346 (D.1.1-SO-01).

Dotaz č. 3:

Zámečnické konstrukce SO-01 Z.08 - Prosíme o upřesnění, zda má být požadovaná nosnost konstruována na bodové nebo plošné zatížení. V případě bodového zatížení je dle názoru našeho subdodavatele tloušťka plechu a dimenze konstrukce nedostatečná.

Odpověď:

Jedna se o zakrytí instalačního otvoru mezi 1.NP a 2.NP technického zázemí GPK. Požadovaná nosnost konstruovaná na plošné zatížení. Konstrukce Z.08 slouží jenom pro pohyb technického personálu.

Dotaz č. 4:

Žádáme o sdělení uvažovaného výrobce níže uvedených klapek, protože jak nám je známo v Evropě takový výrobce s požadovanými vlastnosti a atestací není.

2834	D.1.4.4-SO-01 - 4.59	Uzavírací klapka těsná d=1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2

1

1,000

Součet

1,000

2835	D.1.4.4-SO-01 - 4.60	Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2

1

1,000

Součet

1,000

2836	D.1.4.4-SO-01 - 4.59	Uzavírací klapka těsná d=1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2

1

1,000

Součet

1,000

2837	D.1.4.4-SO-01 - 4.60	Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2

1

1,000

Součet

1,000

2838	D.1.4.4-SO-01 - 4.59	Uzavírací klapka těsná d=1000 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2

1 1,000
Součet 1,000

2839	D.1.4.4-SO-01 - 4.61	Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2

1 1,000
Součet 1,000

2840	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP

2 2,000
Součet 2,000

2841	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP

2 2,000
Součet 2,000

2842	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP

2 2,000
Součet 2,000

2843	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP

2 2,000

Součet 2,000

2844	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP

2 2,000

Součet 2,000

2845	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP

2 2,000

Součet 2,000

2846	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP

2 2,000

Součet 2,000

2847	D.1.4.4-SO-01 - 4.62	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP

2 2,000

Součet 2,000

2848	D.1.4.4-SO-01 - 4.63	Uzavírací klapka těsná 1250x560 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP

2 2,000

Součet 2,000

2849	D.1.4.4-SO-01 - 4.64	Uzavírací klapka těsná 1000x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP

2 2,000

Součet 2,000

2850	D.1.4.4-SO-01 - 4.65	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP

2 2,000

Součet 2,000

2851	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP

2 2,000

Součet 2,000

2852	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP

2 2,000

		Součet		2,000
2853	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP

2

2,000

Součet

2,000

2854	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP

2

2,000

Součet

2,000

2855	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP

2

2,000

Součet

2,000

2856	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP

2

2,000

Součet

2,000

2857	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP

2

2,000

Součet

2,000

2858	D.1.4.4-SO-01 - 4.66	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP

2 2,000

Součet 2,000

2859	D.1.4.4-SO-01 - 4.67	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP

2 2,000

Součet 2,000

2860	D.1.4.4-SO-01 - 4.67	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP

2 2,000

Součet 2,000

2861	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP

2 2,000

Součet 2,000

2862	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP

2 2,000

		Součet		2,000
2863	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP

2

2,000

Součet

2,000

2864	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP

2

2,000

Součet

2,000

2865	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP

2

2,000

Součet

2,000

2866	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP

2

2,000

Součet

2,000

2867	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP

2 2,000
Součet 2,000

2868	D.1.4.4-SO-01 - 4.68	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP

2 2,000
Součet 2,000

2869	D.1.4.4-SO-01 - 4.69	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP

2 2,000
Součet 2,000

2870	D.1.4.4-SO-01 - 4.69	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polo pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP

2 2,000
Součet 2,000

2953	D.1.4.4-SO-01 - .1425	Uzavírací klapka těsná d = 1000 mm ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	-----------------------	---	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodateční instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1

1 1,000
Součet 1,000

2954	D.1.4.4-SO-01 - .1426	Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodateční instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1

1 1,000

		Součet		1,000
2955	D.1.4.4-SO-01 - .1425	Uzavírací klapka těsná d = 1000 mm ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	1,000

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodateční instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1

1 1,000
Součet 1,000

2956	D.1.4.4-SO-01 - .1426	Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodateční instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1

1 1,000
Součet 1,000

2957	D.1.4.4-SO-01 - .1425	Uzavírací klapka těsná d = 1000 mm ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	-----------------------	---	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodateční instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1

1 1,000
Součet 1,000

2958	D.1.4.4-SO-01 - .1427	Uzavírací klapka těsná 1120x710 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	1,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodateční instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-12 Půdorys střechy 1

1 1,000
Součet 1,000

2959	D.1.4.4-SO-01 - .1428	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP

2 2,000
Součet 2,000

2960	D.1.4.4-SO-01 - .1428	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP

2 2,000
Součet 2,000

2961	D.1.4.4-SO-01 - .1428	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP

2 2,000
Součet 2,000

2962	D.1.4.4-SO-01 - .1428	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP

2 2,000
Součet 2,000

2963	D.1.4.4-SO-01 - .1428	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP

2 2,000
Součet 2,000

2964	D.1.4.4-SO-01 - .1429	Uzavírací klapka těsná 1250x560 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP

2 2,000
Součet 2,000

2965	D.1.4.4-SO-01 - .1428	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP

2 2,000
Součet 2,000

2966	D.1.4.4-SO-01 - .1428	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP

2 2,000
Součet 2,000

2967	D.1.4.4-SO-01 - .1429	Uzavírací klapka těsná 1250x560 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP

2 2,000
Součet 2,000

2968	D.1.4.4-SO-01 - .1430	Uzavírací klapka těsná 1000x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP

2 2,000
Součet 2,000

2969	D.1.4.4-SO-01 - .1431	Uzavírací klapka těsná 1250x600 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace
EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-01 Půdorys 2.PP

2 2,000
Součet 2,000

2970	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace
EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP

2 2,000
Součet 2,000

2971	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace
EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP

2 2,000
Součet 2,000

2972	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace
EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP

2 2,000
Součet 2,000

2973	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace
EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP

2 2,000
Součet 2,000

2974	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP

2 2,000

Součet 2,000

2975	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP

2 2,000

Součet 2,000

2976	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP

2 2,000

Součet 2,000

2977	D.1.4.4-SO-01 - .1432	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-04 Půdorys 2.NP

2 2,000

Součet 2,000

2978	D.1.4.4-SO-01 - .1433	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-03 Půdorys 1.NP

2 2,000

Součet 2,000

2979	D.1.4.4-SO-01 - .1433	Uzavírací klapka těsná 1000x800 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-02 Půdorys 1.PP

2 2,000

Součet 2,000

2980	D.1.4.4-SO-01 - .1434	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-11 Půdorys 9.NP

2 2,000

Součet 2,000

2981	D.1.4.4-SO-01 - .1434	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-10 Půdorys 8.NP

2 2,000

Součet 2,000

2982	D.1.4.4-SO-01 - .1434	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-09 Půdorys 7.NP

2 2,000

Součet 2,000

2983	D.1.4.4-SO-01 - .1434	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přídavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-08 Půdorys 6.NP

2 2,000

		Součet		2,000
2984	D.1.4.4-SO-01 - .1434	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-07 Půdorys 5.NP

2

2,000

Součet

2,000

2985	D.1.4.4-SO-01 - .1434	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-06 Půdorys 4.NP

2

2,000

Součet

2,000

2986	D.1.4.4-SO-01 - .1434	Uzavírací klapka těsná 1000x630 ovládaná rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M	ks	2,000
------	-----------------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54, klasifikace EI60multiS500

Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-05 Půdorys 3.NP

2

2,000

Součet

2,000

Odpověď:

Zadavatel ve specifikaci všech výše uvedených položek nadále nevyžaduje klasifikaci „EI60multiS500“ – jednalo se o nadbytečný údaj, tzn. Uvedené výrobky nemusí splňovat uvedenou klasifikaci. Opraveno v popisu pol. č. 2834 až 2870, 2953 až 2986 (D.1.4.4-SO-01)

U výše uvedených položek je možné uvést jako referenční výrobky klapky Lindab – výrobek CTKLAP-a-b-AL-S-outside, nebo DTHU-d-galv; servopohony, které jsou součástí klapky, pak například Belimo.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_27,28
- D. 1. 1-SO-01-C.05 Schéma Z.05_Vysv_27
- D. 1. 1-SO-01-C.06 Schéma Z.06_Vysv_27
- D. 1. 1-SO-01-C.07 Schéma Z.07_Vysv_27

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **prodlužuje o dva kalendářní dny.**

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno