

Naše zn.: 2025/ 46812/FNBRNO -14.7 – DrR/HI  
 Vaše zn.: -

V Brně 16. května 2025

**Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35**

Vážení,

dne 13. 05. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

**Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr **D.1.4.4-SO-01 – Vzduchotechnika** jsou uvedeny v položkách č. 2834 – 2870 a 2953 – 2986 uzavírací klapky.

Jako příklad si dodavatele dovoluje uvést:

|      |   |                       |                                                                                                                                                       |    |       |
|------|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 2834 | K | D.1.4.4-SO-01<br>4.59 | Uzavírací klapka těsná d=1000 ovládaná -rychlým servopohonem, včetně servopohonu 4Nm na 24V se zpětným hlášením polohy pomocí přidavných spínačů, D+M | ks | 1,000 |
|------|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

*Poznámka k položce:*

P

*ovládání ON/OFF, doba přestavení 2,5 s, krytí IP54 + dodatečná instalační krabice s krytím IP66/67, klasifikace EI60multiS500*

*Viz výkres číslo: D.1.4.4-SO-01-B-13 Půdorys střechy 2*

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o uvažovaném výrobcí nebo dodavateli těchto uzavíracích klapek, protože dodavatel, ani ve spolupráci se specializovanými společnostmi, nenalezl výrobce, který vyrábí atestované uzavírací klapky se všemi požadovanými vlastnostmi.**

**Dodavatel by chtěl v této souvislosti požádat zadavatele o zvážení úpravy zadávací dokumentace tak, aby bylo možné uzavírací klapky dodat.**

Odpověď:

Zadavatel si dovoluje odkázat tazatele na vysvětlení č. 27 ze dne 13. května 2025. V dotazu č. 4 zadavatele podrobně vysvětlil problematiku parametrů vyžadovaných pro uzavírací klapky a vhodně upravil zadávací dokumentaci.

Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz

**Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:**

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- Žádné

**Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:**

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **neprodlužuje**.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel FN Brno