

Odpovědi na dotazy dodavatele

Dotaz č. 1:

U některých soupisů prací poskytnutých zadavatelem v rámci dokumentace chybí sloupce pro doplnění jednotkové i celkové ceny.

Přesněji se jedná o soupisy prací s tímto označením:

- D1.01.04- S Soupis prací
- D1.01.07- S Soupis prací
- D2.01.04- S Soupis prací
- D2.01.01- S1 Soupis prací (stavba)

Může uchazeč sám doplnit tyto sloupce?

Odpověď:

Ano, chybějící sloupce pro jednotkové i celkové ceny si může uchazeč doplnit sám.

Dotaz č. 2:

Technická zpráva D1.01.01- 001

V technické zprávě je pod oddílem d. 15 zmíněna vertikální vnitřní žaluzie.

Žádáme zadavatele o upřesnění, pod kterou položkou má být tato žaluzie oceněna.

Odpověď:

Vertikální vnitřní žaluzie je v soupisu prací zahrnuta do položky č. 158 – PC 25100 – Repase pásových oken ZS/1.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci jsou nedostatečně specifikovány položky:

- a) Položka 20.1.01 Vzduchotechnická jednotka – Zařízení č.20.1 Větrání pokojů a CHO – přívod (PS 02 Vzduchotechnika, chlazení)
- b) Položka 20.1.01 Vzduchotechnická jednotka – Zařízení č.20.1 Větrání pokojů a CHO – odvod (PS 02 Vzduchotechnika, chlazení)

Žádáme o bližší specifikaci stávajících vzduchotechnických jednotek – Pro ocenění motoru a převodu potřebujeme fotky nebo opis štítků motoru, komor, příp. další údaje o výrobcí atd.

Odpověď:

Položky 20.1.01 Vzduchotechnická jednotka přívodní a položka 20.1.01 Vzduchotechnická jednotka odvodní představují stávající vzduchotechnické jednotky instalované v 1. PP a 5. NP budovy CH.

Dle popisu bude provedena repase uvedených stávajících vzduchotechnických jednotek spočívajících ve vyčištění a dotěsnění vzduchotechnické jednotky, kontrole a repasi ventilátorů.

Ventilátory přívodní i odvodní jednotky budou vybaveny novými elektromotory pro možnost řízení vzduchového výkonu zařízení pomocí frekvenčních měničů otáček. Aby bylo možno osadit nové elektromotory, budou současně s tím instalovány i nové řemenové převody.

Současné parametry ventilátorů jsou následující:

Přívodní jednotka

Pracovní množství vzduchu 31 500 m³/h (8,73 m³/s)

Stávající pracovní tlak ventilátoru 1380 / 970 Pa

Příkon stávajícího elektromotoru 16,0 / 4,7 kW

Odvodní jednotka

Pracovní množství vzduchu 13 170 m³/h (3,66 m³/s)

Stávající pracovní tlak ventilátoru 580 / 480 Pa

Příkon stávajícího elektromotoru 3,6 / 0,9 kW

Popis úpravy jednotek je uveden v technické zprávě, která je součástí projektové dokumentace.

Fotografie jsou zveřejněny na profilu zadavatele.