

Naše zn.: 2025/ 54034/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 06. 06. 2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 60

Vážení,

dne 06. 06. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz:

Ve vysvětlení 49 jsou nově položky viz níže

2139	K	311353911	Příplatek k cenám bednění šachet za pohledový beton PB3-C3-H2-S1-U1-Z1-B1-T1	m2	19 804,480		0,00
2140	K	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton PB3-C3-H2-S1-U1-Z1-B1-T1	m2	6 313,500		0,00
2141	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton PB3-C3-H2-S1-U1-Z1-B1-T1	m2	21 087,348		0,00

1) Příplatek barevnosti betonu se dává do m3 položky betonu, a ne do plochy bednění. Žádáme o opravu na m3.
Dle uvedených položek je požadován **C3** = BÍLÝ CEMENT

Níže uvádíme definici:

C2 beton barvený přídavnými látkami s pigmenty. Definice barvy proběhne na základě referenčních staveb, referenčních povrchů, nebo vzorků výrobce apod. schválením projektanta.

*C3 je stejné jako C2, ale za použití **bílého cementu**, zvolené zrnitosti kameniva a dalších opatření s uvedením těchto opatření v technické zprávě.*

- 2) Žádáme o Vyspecifikování ve výkazu výměr, kolik bude betonů bílých (C3), kolik běžných (C1), případně kolik pigmentovaných (C2)

Značka **H2** definuje ostré hrany, ale ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 38 byly nadefinovány zkosené. Předpokládáme, že zadavatel chtěl nadefinovat **H1 – sražená hrana, např. pomocí trojhranných lišt**. Žádáme o opravu položky

Odpověď:

V kontextu dotazu zadavatel sděluje, že požaduje beton, který má pro parametr C=1 a H=1. Zadavatel upravuje položky 2139, 2140 a 2141 v D.1.1-SO-01 soupisu práce na PB3-C1-H1-S1-U1-Z1-B1-T1.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_53-60

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **prodlužuje o celou původní délku.**

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno