

Naše zn.: 2025/59374/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 23.06.2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63

Vážený,

dne 18. 06. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr D.1.1-S0-01 Architektonicko-stavební řešení, položky č. 92, 93, 2139.

92	K	311353111	Zřízení oboustranného bednění šachet	m2	19 804,480
93	K	311353112	Odstranění oboustranného bednění šachet	m2	19 804,480
2139	K	311353911	Příplatek k cenám bednění šachet za pohledový beton PB3-C1-H1-S1-U1-Z1-B1-T1	m2	19 804,480

K výše uvedeným položkám nelze ve výkazu výměr dohledat adekvátní položky betonu a výztuže. Prosíme o kontrolu výkazu, případně o doplnění nových položek.

Odpověď:

Beton šachet jakožto svislých konstrukcí je obsažen v položce č. 116 (Stěny nosné) a výztuž těchto stěn je započítána v položce č. 119.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- Žádné

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek **neprodlužuje**.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz