

Naše zn.: 2025/63959/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. července 2025

Odpověď na dotazy k VZMR – Závěsné zařízení ev. č. P25V00000316

Dotaz:

prosím o zaslání technického nákresu nebo míry místností, kde budou závěsné systémy zavěšeny. Vzhledem k individuálním velikostem stropu se vyrábí konstrukci na míru. Potřebujeme znát výšku pevného stropu a také, pokud je sádrokarton, výšku mezi pevným stropem a sádrokartonem. V případě, že je sádrokarton celolitý, je třeba stavební připravenost - vyříznout prostor pro umístění konstrukce.

Odpověď na dotaz:

čistá výška místnosti od podlahy po strop je 3180 mm, výška od podlahy po kazetový podhled je 2700 mm. Upozorňujeme, že v podhledu bude umístěno potrubí VZT, pro uchazeče doporučujeme prohlídku místa plnění pro zjištění přesné trasy tohoto potrubí. Potrubí v prostoru celého oddělení se začne instalovat od 7. 7. 2025.

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny účastníky a umožní přesné zaměření pro zájemce, kteří mají zájem o podání nabídky. Zájemci se budou na prohlídku místa plnění registrovat nejpozději do 10. 7. 2025 do 13:00 hod. na emailu kontaktní osoby zadavatele Koukalova.Dana@fnbrno.cz Prohlídka místa plnění se bude konat dne **14. 7. 2025** v 9:00 hod.; sraz účastníků bude na Centrální evidenci Dětské nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Příloha: nákres místností D.0.17, D.0.18

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773

Naše zn.: 2025/63959/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou

D.0.17

