





PAVILON G




VELÍN

**Poznámky:**

- **Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se o příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem srovnatelné kvalitativní úrovně.**
- **Přesná poloha jednotlivých zásuvek, vypínačů, ovladačů a pod. bude odsouhlasena na místě s uživatelem z důvodu možných kolizí s interiérovým vybavením.**
- **Přesná poloha koncových elementů v podhledech a na stropech (zejména ve strojovnách VZT a v technických místnostech) budou upřesněna s ohledem ke konkrétním výrobcům VZT jednotek, trasování potrubí a umístění ostatních TCHL zařízení.**

## LEGENDA

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- Z NAPÁJECÍ ZDROJ EPS 24VDC
- STOUPAČKA SLP.EPS
- HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- HLÁSIČ OPTICKOKOUŘOVÝ
- HLÁSIČ OPTICKOKOUŘOVÝ NA PODHLEDU
- PARALELNÍ SIGNALIZACE HLÁSIČE NAD PODHLEDEM
- SIRÉNA EPS
- NASÁVACÍ MÍSTO KOUŘOVÉHO NASÁVACÍHO SYSTÉMU
- KAPILÁRA NASÁVACÍHO SYSTÉMU
- RAS NASÁVACÍ SYSTÉM
- TRUBKA NASÁVACÍHO SYSTÉMU
- SPOJOVACÍ BOX
- NÁVAZNÉ ZAŘÍZENÍ
- EPS DVEŘE ODBLOKOVANÉ EPS ODPOJENÍM ACS ZDROJE

Schéma rozdělení linek:

- 1–1 (1.PP)
- 1–2 (1.NP –F) ETAPA 1
- 1–3 (1.NP –F,A) F ETAPA 1, A ETAPA 2
- 1–4 (2.NP –F) ETAPA 1
- 1–5 (5.NP –F) ETAPA 1
- 1–6 (KOPPLEROVÁ LINKA)
- 2–1 (1.NP –B,C,D) D ETAPA 1, B+C ETAPA3
- 2–2 (2.NP –A) ETAPA 2
- 2–3 (2.NP –C) ETAPA 3
- 2–4 (3.NP –A) ETAPA 2
- 2–5 (4.NP –A) ETAPA 2
- 2–6 (KOPPLEROVÁ LINKA)
- TRASA K NÁVAZNÉMU ZAŘÍZENÍ OHNIODOLNÝM KABELEM

XX/YY/ZZZZ/WW

X – číslo ústředny
y – číslo kruhové linky
z – číslo skupiny
w – číslo prvku ve skupině

SCHEMA




| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Kreslil: | Vypracoval: | Zodpovědný projektant: | FIDES |
|---|---|---|---|
| Aleš Marek | Aleš Marek | Ing. Pavel Fiala | |
| Investor: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 | | | Č. jednací: 20200033 |
| AKCE: FN Brno – Psychiatrická klinika D.1.01.4.9 – EPS a evakuační rozhlas / ETAPA 1 | | | Č. objektu: OBJ... |
| | | | Stupeň dok.: DSPS |
| | | | Datum: 04/2020 |
| OBJEKT: 01 – Pavilon G | | | Formát: A1 |
| OBSAH: Blokové schéma – EPS | | | Měřítko: – |
| | | | Výkres č.: 107.E1 |