

Odpověď na dotaz dodavatele

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr D1.01.01. je i položka:

187	PS/1	D + M Úprava stávající prosklené stěny 1500/3000mm - kompletně dle výpisu plastových výrobků	ks	1,00000
188	PS/2	D + M Úprava stávajícího plastového okna 2500/1900mm - kompletně dle výpisu plastových výrobků	ks	2,00000

Jelikož se jedná o úpravu stávajících prvků, je možné uvést jejich výrobce a členění?

Odpověď:

V tomto případě se jedná o úpravy stávajících plastových výrobků – prosklenou stěnu v zádveří budovy Q (pol. PS/1) a 2 okna v technické místnosti (pol. PS/2). Budova je stará více než 20 let a výrobce stávajících plastových výrobků s největší pravděpodobností již neexistuje. Členění oken se dle PD nemění a úprava prosklené stěny zádveří je v tabulce dostatečně popsána.