

Dodatečné informace

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v článku IV. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY je uvedeno: „U každé souhrnné položky bude uvedena výše a sazba DPH zvlášť.“

Chápe uchazeč správně, že za tuto souhrnnou položku je myšlen „základ pro DPH“ a „DPH“ v krycím listě?

Odpověď:

Ano. Nabídková cena na krycím listě bude obsahovat u souhrnných položek základ pro DPH a DPH zvlášť.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v článku IV. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY je uvedeno: „Uchazeč do nabídkové ceny začlení i cenu za předvedení funkčnosti personálu zadavatele.“

Chápe uchazeč správně, že tato cena má být již započítána v rámci jednotlivých položek? Pokud ne, prosím o začlenění položky do výkazu výměr.

Odpověď:

Ceny za předvedení funkčnosti budou započítány do jednotlivých položek, týkajících se konkrétních zařízení (technologických), které bude obsluhovat personál zadavatele po uvedení do provozu. Výjimkou je položka k zaškolení obsluhy, pokud je již přímo uvedena ve výkaze výměr.

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr Vytápění demontáže obsahuje položku č.20 Vypouštění potrubního systému, která neobsahuje počet měrných jednotek.

Žádáme o doplnění počtu měrných jednotek výše uvedené položky.

Odpověď:

12 hod

Obecně k dotazům 4 až 19:

Platí, že pokud je ve výkazu výměr profese (např. ÚT) uvedeno, že nějaká součást je dodávkou profese jiné (např. MaR, VZ aj.), tak se oceňuje v té části výkazů výměr, která tuto součást dodává, tj. MaR, VZ aj.

Ke všem dotazům uchazeče jsou konkrétní položky uvedeny ve výkazech výměr profesí, které jsou jako dodávající uvedeny.

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr Vytápění obsahuje položku č.38 THE Termostatická hlavice s elektropohonem - DODÁVKA PROFESE MaR.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 5:

Výkaz výměr Vytápění obsahuje položku č.61 V1 Trojcestný směšovací ventil s elektropohonem DN 15; Kvs=4,0 při 0,9 m3/hod, 10 kPa + pohon 0-10V; 24V - DODÁVKA PROFESE MaR.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 6:

Výkaz výměr Vytápění obsahuje položku č.62 V2 Trojcestný směšovací ventil s elektropohonem DN 20; Kvs=6,3 při 1,9 m3/hod, 10 kPa + pohon 0-10V; 24V - DODÁVKA PROFESE MaR.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 7:

Výkaz výměr Vytápění obsahuje položku č.112 Výkop pro napojení na stávající teplovod, vybourání podlahy, výkop pro nový rozvod vč. lože a zasypání potrubí, zapravení podlahy - ZAJISTÍ STAVBA.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

Ne. Práce zajistí stavba.

Dotaz č. 8:

Výkaz výměr Vytápění obsahuje položku č.113 Dvířka pro niku 400x400 mm - ZAJISTÍ STAVBA.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

Ne. Práce zajistí stavba.

Dotaz č. 9:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.25 Výrobník chladu na střeše 70 kW - DODÁVKA A MONTÁŽ ZAJISTÍ PROFESE VZT.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

VZT dodává a montuje, topenáři připojují rozvody chladu.

Dotaz č. 10:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.63 V5.1,2,3 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil s elektropohonem DN 20, $q_{max}=660$ l/hod při min. tlakové ztrátě 15 kPa - DODÁVKA PROFESE MaR.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 11:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.64 V21 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil s elektropohonem DN 32, $q_{max}=4300$ l/hod při min. tlakové ztrátě 15 kPa - DODÁVKA PROFESE MaR.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 12:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.65 V23 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil s elektropohonem DN 25, $q_{max}=1330$ l/hod při min. tlakové ztrátě 15 kPa - DODÁVKA PROFESE MaR.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 13:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.66 V27 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil s elektropohonem DN 32, $q_{max}=4300$ l/hod při min. tlakové ztrátě 15 kPa - DODÁVKA PROFESE MaR.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 14:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.66 V27 Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil s elektropohonem DN 32, $q_{max}=4300$ l/hod při min. tlakové ztrátě 15 kPa - DODÁVKA PROFESE MaR.
Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

MaR dodává, topenáři montují.

Dotaz č. 15:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.86 Dodávku a montáž VZT jednotky č. 1.01 - ZAJISTÍ PROFESE VZT.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

VZT dodává a montuje, topenáři připojují rozvody chladu.

Dotaz č. 16:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.87 Dodávku a montáž VZT jednotky č. 3.01 - ZAJISTÍ PROFESE VZT.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

VZT dodává a montuje, topenáři připojují rozvody chladu.

Dotaz č. 17:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.88 Dodávku a montáž VZT jednotky č. 7.01 - ZAJISTÍ PROFESE VZT.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

VZT dodává a montuje, topenáři připojují rozvody chladu.

Dotaz č. 18:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.89 Dodávku a montáž FCU jednotky 2,5 kW - ZAJISTÍ PROFESE VZT.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

VZT dodává a montuje, topenáři připojují rozvody chladu.

Dotaz č. 19:

Výkaz výměr Chlazení obsahuje položku č.90 Dodávku a montáž FCU jednotky 3,0 kW - ZAJISTÍ PROFESE VZT.

Má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

VZT dodává a montuje, topenáři připojují rozvody chladu.

Dotaz č. 20:

Ve výkazu výměr „D1.01.01-S Soupis prací.xls“ je uvedena položka č. 135 viz níže:

135	994-U	D + M protipožárních ucpávek, viz rozpočty jednotlivých profesí	sada	0,00000	0,00
-----	-------	---	------	---------	------

Tato položka neobsahuje množství.

Chápe uchazeč správně, že tato položka zůstane neoceněna, jelikož je oceněna ve výkazech jednotlivých profesí?

Odpověď:

Uchazeč správně chápe, že D+M protipožárních ucpávek jsou uvedeny v rozpočtech (tzn. i ve výkazech výměr) jednotlivých profesí.

Dotaz č. 21:

V Ve výpisu „D1.01.01-501 Výpis zámečnických výrobků.pdf“ u položky Z/1 je uvedeno:

- zámek panikový elektromagnetický (dodávka s dveřmi) s možností napojení na systém EKV

Prosím o specifikaci funkce tohoto zámku a barevné řešení dveří.

Odpověď:

Panikový zámek elektromagnetický (dodávka s dveřmi) s možností napojení na EKV: dle PBŘ musí mít kování dveří na únikové cestě takový uzávěr, který umožní při vyhlášení poplachu snadné a rychlé otevření křídla ručně či samočinně (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať je uzávěr zamčený, zablokovaný nebo jinak zajištěný proti vloupání.

Barva dveří bílá, v souladu se stávajícími výplněmi.