

Odpověď na dotaz dodavatele

Dotaz:

Při srovnání výkazu výměr „D1.01.01-S Soupis prací.xls“ s výkresem půdorysu „D1.01.01-101 Půdorys 1.NP.pdf“ jsme zjistili rozdílné množství výměr v položce č. 198 viz níže:

198	632415102S	Stěrka samonivelační vyrovnávací, tloušťky 3 mm, ruční zpracování	m ²	227,10000
-----	------------	---	----------------	-----------

Správná výměra této položky by měla být 274,4 m².

Žádáme o prověření.

Odpověď:

Výměra uvedená v PD je správná. Uchazeči necht' ocení dle soupisu prací.