

TEFA,s.r.o.
Ing. Eduard Fukač
Kociánka 68/26a
612 00 Brno

Vyřizuje: Martin Vítek
E-mail: vitek@faster.cz
Tel: 608 861 801

Věc: vyjádření k projektové dokumentaci

Název stavby: **FN BRNO, Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky**
Přeložka sdělovacího vedení Faster CZ
Místo stavby: k.ú. Starý Lískovec, Bohunice

Souhlasíme s navrhovaným řešením přeložky 2ks HDPE a sdělovacího kabelu spol. Faster CZ za
dodržení níž uvedených podmínek.

1. 14 dní před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení všech vedení a zařízení naší společnosti (Martin Vítek, tel.: 608 861 801, vitek@faster.cz).
2. V případě odkrytí komunikačního vedení je nutné je řádně zabezpečit před poškozením. Pokud i přesto dojde k poškození kabelu, je nutné tuto skutečnost nahlásit na hotline společnosti Faster CZ: **533 433 000**.
3. V ochranném pásmu komunikačního vedení provádět výkopové práce ručně.
4. Před záhozem odkrytého vedení je nutné přizvat pracovníka společnosti Faster CZ (Martin Vítek, tel.: 608 861 801, vitek@faster.cz) na kontrolu a sepsání protokolu.
5. Veškerou případnou manipulaci s optickým kabelem budou realizovat pracovníci spol. Faster CZ.
6. Náklady spojené s přeložkou bude hradit investor. Před zahájením stavebních prací bude uzavřena smlouva o přeložce mezi investorem a firmou Faster CZ spol. s r.o.
7. Při křížení a souběhu budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“.

S pozdravem,



Martin Vítek
Tel. 608 861 801
e-mail: vitek@faster.cz

V Brně dne 15. 02. 2023