

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

15.12.2022

NAŠE Č. J.:

MMB/0612468/2022

SPIS. ZN.:

OI/MMB/0612468/2022

TEFA, s.r.o.

Ing. Eduard Fukač

Kociánka 68/26a

612 00 Brno

VYŘIZUJE:

Ing. Pavla Volešová, Vlasta Jágerová,
Ing. Václav Kilián, Mgr. Jana Boleloucká

TELEFON:

+420 542174451, 542174505,
542174716, 542174515

E-MAIL:

volesova.pavla@brno.cz,
jagerova.vlasta@brno.cz,
kilian.vaclav@brno.cz,
boleloucka.jana@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrn

DATUM:

3.1.2023

POČET LISTŮ:

1

Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu

FN Brno - Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **pro stavbu FN Brno - Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky** dle předložené dokumentace zpracované v prosinci 2022:

1. Investiční záměry

OI MMB Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly zajišťující přípravu investiční výstavby statutárního města Brna (vyřizuje Ing. Pavla Volešová):

neviduje v předmětné lokalitě v současné době žádný záměr města.

2. Koordinace výkopových prací

Ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014, článku 3, OI sděluje, že stavba **nepodléhá koordinaci výkopových prací** (vyřizuje Vlasta Jágerová).

Výkopové práce ve veřejných prostranstvích nebudou přesahovat délku 30 m nebo plochu 40 m².

3. Vodohospodářská infrastruktura

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Ing. Václav Kilián):

- 3.1 Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále BVK) zn. BVK/22791/2022 ze dne 22.12.2022.
- 3.2 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3.4 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“, „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy. Vodoměrné šachty musí být umístěny na pozemku vlastníka připojované nemovitosti.
- 3.5 Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu statutárního města Brna.

4. Veřejné osvětlení

OI MMB, jako zástupce vlastníka veřejného osvětlení SMB sděluje, že (vyřizuje Mgr. Jana Boleloucká):
výše uvedenou stavbou nedojde k dotčení ochranných pásem zařízení veřejného osvětlení.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 41698.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního