VÝZTUŽ NA PROTLAČENÍ



SLOUPY C40/50 (kon. B)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C40/50-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 22 mm
Kryt: návrh: Cnom: 35 mm

SLOUPY C50/60 (kon. C)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C50/60-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 22 mm
Kryt: návrh: Cnom: 35 mm

MEZIKONNÍ PILÍŘE C30/37 (kon. 1)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 22 mm
Kryt: návrh: Cnom: 35 mm

MEZIKONNÍ PILÍŘE C40/50 (kon. 2)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C40/50-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 22 mm
Kryt: návrh: Cnom: 35 mm

STROPNÍ DESKY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 22 mm
Kryt: návrh: Cnom: 25 mm

STROPNÍ DESKY VYKONZOLOVANÉ ČÁSTI OSA A-D
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C40/50-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 8-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 22 mm
Kryt: návrh: Cnom: 25 mm

STĚNY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 22 mm
Kryt: návrh: Cnom: 35 mm

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC1(CZ,F,1)-Cl 0,4-Dmax 16-S4

Svařitelný: Ne; Třída: -
Nárůst pevnosti betonu: přibližný
Třída konzistence: S4
Max. velikost zrna kameniva: 16 mm
Kryt: návrh: Cnom: 35 mm

POZNÁMKY:

- V MÍSTĚ PROSTUPŮ KOLIDUJÍCÍ VÝZTUŽ ROZMÍSTIT NEBO PŘERUŠIT, PROSTUP ŘÁDNĚ OLEMOVAT UMÍSNĚNÍ VÝZTUŽ
- PŘI ZALÉVÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ HROMADNÉ A ÚSTŘEDNÉNÍ BETONU
- POUŽITÁ PROVIZORNÍ SPÁRA BUDE ZDOKUMENTOVÁNA, KONZULTOVÁNÍ S PROJEKTANTEM
- DOPORUČENÁ KONCENTRACE BETONÁŘSKÉ SMĚSI PŘI DOPRAVĚ DO ZABUDOVÁNÍ POKUD VÝROBCE
- OSMĚR MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE – VČ. PRACÍ, VRÁTÍ
- NEZNÁMÍ SOUČASTÍ VÝROBCE, DOPORUČENÍ VÝZTUŽE JE ZÁVISLÝ VÝROBCI A TECHNOLOGICKÁ ZNÁMA

SMYKOVÉ TRNY:

PODROBNÝ ÚDAJOVÝ VÝPOČET BYL PROVEDEN PRO VYBRANÝ VÝROBCE, resp. SYSTÉM, ZNOVUVYTEL MŮŽE POUŽÍT OBDOBNÝ VÝROBEK, V TOM PŘÍPADĚ JE VŠAK NUTNÉ PROVEST NOVÉ PODROBNÉ POSOUZENÍ NUTNÉ ZMĚNOVÉHO VÝROBKU, resp. SYSTÉMU. ZJMĚNU JE ZÁVISLÝ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM ČÁSTI D.1.2.

ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE DESEK:

RASTR 1

RASTR 2

ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE STĚN:

ODHADOVANÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE:

ZÁKLADOVÁ DESKA	**225 kg/m3**
DOSED VTAHU	**225 kg/m3**
VNITŘNÍ STĚNY	**140 kg/m3**
OBVODOVÉ STĚNY PP	**180 kg/m3**
OBVODOVÉ STĚNY NP	**150 kg/m3**
SLOUPY	**500 kg/m3**
TRÁMY	**300 kg/m3**
STROPNÍ DESKY	**160 kg/m3**
ATIKY	**300 kg/m3**
SCHODIŠTĚ	**140 kg/m3**

*** UVAŽOVANÉ MN. JE BEZ DISTANČNÍ VÝZTUŽE**

DETAIL 1
Od líce sloupu
1. řídlo: PSB - 10 / 150 - 2 / 240

DETAIL 2
Od líce sloupu
1. řídlo: PSB - 10 / 230 - 2 / 340

DETAIL 3
Od líce sloupu
1. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 340

DETAIL 4
Od líce sloupu
1. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. řídla: PSB - 10 / 230 - 3 / 510

DETAIL 5
Od líce sloupu
1. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 340
3. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 340

DETAIL 6
Od líce sloupu
1. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. řídla: PSB - 10 / 230 - 2 / 340
3. řídla: PSB - 10 / 230 - 3 / 510

DETAIL 7
Od líce sloupu
1. řídla: PSB - 10 / 230 - 3 / 510

VÝKAZ SMYKOVÝCH LIŠT

POZICE	PRŮMĚR	DÉLKA	POČET
POSN.001	14	1x 230 + 2x 160	1
POSN.002	14	1x 230 + 2x 160	1
POSN.003	14	1x 230 + 2x 160	1