

| VÝKAZ SMYKOVÝCH LIŠT | | |
|---|---|---|
| Protlak | Lišta | Počet |
| P09N.679 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.680 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.681 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.682 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.683 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.684 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.685 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.686 | PSB - 10 / 230 - 3 / 160 | 13 |
| P09N.687 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.688 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.689 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.690 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.691 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.692 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 14 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 14 |
| P09N.693 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 10 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.694 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.695 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.696 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.697 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.700 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.701 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 6 |
| P09N.702 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 4 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 4 |
| P09N.703 | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 4 |
| P09N.705 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 6 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 6 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 6 |
| P09N.708 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.709 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.710 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.711 | PSB - 10 / 230 - 3 / 160 | 11 |
| P09N.712 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.713 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.714 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.715 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 12 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 12 |
| P09N.716 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 10 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 10 |
| P09N.717 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 12 |
| P09N.719 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 6 |
| P09N.721 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 6 |
| P09N.722 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 6 |
| P09N.724 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.725 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 10 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.726 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.727 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.728 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.729 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 16 |
| P09N.730 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 8 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 8 |
| P09N.731 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.733 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 6 |
| P09N.734 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.735 | PSB - 10 / 230 - 3 / 160 | 11 |
| P09N.736 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.737 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.738 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.739 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 12 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 12 |
| P09N.740 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 10 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 10 |
| P09N.741 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.742 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 4 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.743 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 4 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.744 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.747 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 4 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.748 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.749 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 4 |
| P09N.750 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.751 | PSB - 10 / 230 - 3 / 160 | 13 |
| P09N.752 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.753 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.754 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.755 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 8 |
| P09N.756 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 14 |
| P09N.757 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 10 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.758 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.759 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 14 |
| P09N.760 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| P09N.761 | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 14 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 14 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 14 |
| P09N.762 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 14 |
| P09N.763 | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 10 |
| CELKEM | | |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 160 | 132 |
| | PSB - 10 / 230 - 2 / 340 | 548 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 160 | 48 |
| | PSB - 10 / 230 - 3 / 510 | 56 |

SLOUPY C40/50 (ozn. B)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 30 mm
Krytí vnější Cnom 30 mm

SLOUPY C50/60 (ozn. C)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C50/60-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 30 mm
Krytí vnější Cnom 30 mm

PŘEDPÍNANÉ SLOUPY 9.NP
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
SCC50/60-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 8-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 30 mm
Krytí vnější Cnom 30 mm

STROPNÍ DESKY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

STROPNÍ DESKY VYKONZOLOVANÉ ČÁSTI OSA A-D
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 8-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

PŘEDPÍNANÉ TRÁMY A DESKY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,2-Dmax 8-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

ATIKY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 30 mm
Krytí vnější Cnom 30 mm

MEZIOKENNÍ PILÍŘE C30/37 (ozn. 1)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

MEZIOKENNÍ PILÍŘE C40/50 (ozn. 2)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

MEZIOKENNÍ PILÍŘE C50/60 (ozn. 3)
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C50/60-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

HLAVICE SLOUPU J/7 V 9.NP
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C40/50-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 8-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

STĚNY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404
C30/37-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 16-S4
Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm
Krytí vnější Cnom 25 mm

## DETAIL 1
Od líce sloupu
1. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 340

ŘEZ
M 1:25
1. lišta; 340; 13 340; 280, 25, 230, 25; 98 170; líc sloupu

## DETAIL 2
Od líce sloupu
1. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 340

ŘEZ
M 1:25
1. lišta 2. lišta; 455; 183 340; 68 160; 280, 25, 230, 25; 108 80 170 80; líc sloupu

## DETAIL 3
Od líce sloupu
1. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 340
3. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 340

ŘEZ
M 1:25
1. lišta 2. lišta 3. lišta; 795; 183 340 340; 68 160; 280, 25, 230, 25; 108 80 170 170 80 170; líc sloupu

## DETAIL 4
Od líce sloupu
1. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. lišta: PSB - 10 / 230 - 3 / 510

ŘEZ
M 1:25
1. lišta 2. lišta; 625; 183 510; 68 160; 280, 25, 230, 25; 108 80 170 80 170; líc sloupu

## DETAIL 5
Od líce sloupu
1. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 160
2. lišta: PSB - 10 / 230 - 2 / 340
3. lišta: PSB - 10 / 230 - 3 / 510

ŘEZ
M 1:25
1. lišta 2. lišta 3. lišta; 965; 183 340 510; 68 160; 280, 25, 230, 25; 108 80 170 170 80 170 170; líc sloupu

## DETAIL 6
Od líce sloupu
1. lišta: PSB - 10 / 230 - 3 / 160

ŘEZ
M 1:25
1. lišta; 283; 68 240; 280, 25, 230, 25; 108 80 80; líc sloupu

## DETAIL 7
Od líce sloupu
1. lišta: PSB - 10 / 230 - 3 / 510

ŘEZ
M 1:25
1. lišta; 510; 13 510; 280, 25, 230, 25; 98 170 170; líc sloupu

## ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE DESEK:
### RASTR 1
POUŽITÁ VÝZTUŽ B500B
VNITŘNÍ POVRCH: horní výztuž ø12/150, dolní výztuž ø12/150
VNĚJŠÍ POVRCH: horní výztuž ø12/150, dolní výztuž ø12/150

### RASTR 2
POUŽITÁ VÝZTUŽ B500B
VNITŘNÍ POVRCH: horní výztuž ø16/150, dolní výztuž ø16/150
VNĚJŠÍ POVRCH: horní výztuž ø16/75, dolní výztuž ø16/75

## ZÁKLADNÍ RASTR VÝZTUŽE STĚN:
POUŽITÁ VÝZTUŽ B500B
VNITŘNÍ POVRCH: svislá výztuž ø12/150
VNĚJŠÍ POVRCH: vodorovná výztuž ø12/150

## ODHADOVANÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE:

| | |
|---|---|
| ZÁKLADOVÁ DESKA | 225 kg/m3 |
| DOJEZD VÝTAHU | 225 kg/m3 |
| VNITŘNÍ STĚNY | 140 kg/m3 |
| OBVODOVÉ STĚNY PP | 180 kg/m3 |
| OBVODOVÉ STĚNY NP | 150 kg/m3 |
| SLOUPY | 500 kg/m3 |
| TRÁMY | 300 kg/m3 |
| STROPNÍ DESKY | 160 kg/m3 |
| ATIKY | 300 kg/m3 |
| SCHODIŠTĚ | 140 kg/m3 |

* UVAŽOVANÉ MN. JE BEZ DISTANČNÍ VÝZTUŽE

## SCHEMA VYZTUŽENÍ STĚN:
VODOROVNÁ VÝZTUŽ JE VNĚJŠÍ
SPONY SPOJUJÍ SVISLOU VÝZTUŽ!
Cnom Cnom
AXONOMETRIE
POHLED DO BEDNĚNÍ

## LEGENDA MATERIÁLŮ:
ŽELEZOBETON POD DESKOU
ŽELEZOBETON NAD DESKOU
ŽELEZOBETON ŘEZU
PROSTUPY DESKOU
PROSTUPY DO STĚN

## KOTEVNÍ DÉLKY PŘÍLOŽEK
DÉLKY PŘÍLOŽEK – k délce vyznačené oblasti ve výkrese je nutné připočíst kotevní délky profilu příložky; v místě prostupu rozesunout!!
Lk Lk

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

**VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE NENAHRAZUJE PODROBNÉ DÍLENSKÉ VÝKRESY**

PODROBNÉ DÍLENSKÉ VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU VYPRACOVÁNY V SOULADU S PLATNÝM ZNĚNÍM ČSN 1992-1-1, ZEJMÉNA BUDOU ZOHLEDNĚNY KONSTRUKČNÍ PRAVIDLA A USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE JAKO JSOU RÁMOVÉ ROHY, DÉLKY PŘESAHŮ A ZAKOTVENÍ, USPOŘÁDÁNÍ SMYKOVÉ VÝZTUŽE ATD.

## OBECNÉ POZNÁMKY:
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ NUTNO PRACOVAT S AKTUÁLNÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT GP A STATIKA
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PD A SKUTEČNÉHO STAVU NUTNO UPOZORNIT GP A STATIKA
- VEŠKERÉ OTVORY, KTERÉ SE BUDOU PROVÁDĚT DO HOTOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ, NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- STROPNÍ DESKY NEJSOU NAVRŽENY JAKO VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE (podrobněji viz technická zpráva)
- DO ŽB KONSTRUKCÍ BUDE PŘED BETONÁŽÍ PROVEDENO TRUBKOVÁNÍ INSTALACÍ DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE
- PŘI POUŽITÍ JAKÝCHKOLI TYPOVÝCH PRVKŮ, JE PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNA SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE TĚCHTO PRVKŮ

## LEGENDA MATERIÁLŮ:
ŽELEZOBETON POD DESKOU
ŽELEZOBETON NAD DESKOU
ŽELEZOBETON ŘEZU
BETON V ŘEZU
PROSTUPY DESKOU
PROSTUPY DESKOU

HORNI UROVEN BETON. DESKY +?.???
DOLNI UROVEN BETON. DESKY +?.???

????;HH=+?.??? Horní hrana otvoru
????;DH=+?.??? Dolní hrana otvoru
????;OSA=+?.??? Osa otvoru

DESKA H = ??? mm

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

## LEMOVÁNÍ DVEŘÍ VE STĚNĚ
LK – ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA
2x2ø10, 2ø14, 2ø10, 2ø10, LK

### TABULKA PŘESAHOVÝCH A KOTEVNÍCH DÉLEK:

| C30/37 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø22 | ø25 | ø28 | ø32 | ø36 | ø40 | ø50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE | | | | | | | | | | | | | |
| PŘESAHOVÁ DÉLKA | 430 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1080 | 1190 | 1350 | 1510 | 1730 | 2030 | 2350 | 3290 |
| KOTEVNÍ DÉLKA | 290 | 360 | 430 | 500 | 580 | 650 | 720 | 790 | 900 | 1010 | 1150 | 1350 | 1570 | 2200 |
| | NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše) | | | | | | | | | | | | | |
| PŘESAHOVÁ DÉLKA | 620 | 770 | 930 | 1080 | 1230 | 1390 | 1540 | 1700 | 1930 | 2160 | 2470 | 2890 | 3350 | 4700 |
| KOTEVNÍ DÉLKA | 410 | 510 | 620 | 720 | 820 | 930 | 1030 | 1130 | 1290 | 1440 | 1650 | 1930 | 2240 | 3140 |

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206; ocel BSt 500, fyk=500MPa

### TABULKA PŘESAHOVÝCH A KOTEVNÍCH DÉLEK:

| C40/50 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø22 | ø25 | ø28 | ø32 | ø36 | ø40 | ø50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE | | | | | | | | | | | | | |
| PŘESAHOVÁ DÉLKA | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1130 | 1260 | 1440 | 1690 | 1960 | 2740 |
| KOTEVNÍ DÉLKA | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 | 840 | 960 | 1130 | 1300 | 1830 |
| | NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše) | | | | | | | | | | | | | |
| PŘESAHOVÁ DÉLKA | 510 | 640 | 770 | 900 | 1030 | 1160 | 1290 | 1410 | 1610 | 1800 | 2060 | 2410 | 2800 | 3920 |
| KOTEVNÍ DÉLKA | 340 | 430 | 510 | 600 | 690 | 770 | 860 | 940 | 1070 | 1200 | 1370 | 1610 | 1860 | 2610 |

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206; ocel BSt 500, fyk=500MPa

### TABULKA PŘESAHOVÝCH A KOTEVNÍCH DÉLEK:

| C50/60 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø18 | ø20 | ø22 | ø25 | ø28 | ø32 | ø36 | ø40 | ø50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE | | | | | | | | | | | | | |
| PŘESAHOVÁ DÉLKA | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 | 680 | 750 | 830 | 940 | 1050 | 1200 | 1410 | 1630 | 2290 |
| KOTEVNÍ DÉLKA | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | 800 | 940 | 1090 | 1520 |
| | NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše) | | | | | | | | | | | | | |
| PŘESAHOVÁ DÉLKA | 430 | 540 | 640 | 750 | 860 | 960 | 1070 | 1180 | 1340 | 1500 | 1710 | 2010 | 2330 | 3270 |
| KOTEVNÍ DÉLKA | 290 | 360 | 430 | 500 | 570 | 640 | 710 | 790 | 890 | 1000 | 1140 | 1340 | 1550 | 2180 |

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206; ocel BSt 500, fyk=500MPa

## LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ V DESCE, STĚNĚ
- POKUD V PŮDORYSE NENÍ UVEDENO JINAK
LK – ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA
PŘERUŠENÁ PLOCHA VÝZTUŽE

## SPOJ DESKA–STĚNA
SVISLÝ ŘEZ
STĚNA, DESKA

## SPOJ STĚNA–STĚNA
VODOROVNÝ ŘEZ
ROH STĚNY
4ø12

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

S
Brno [582786]
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
**FN BRNO**
**Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky**
Brno [582786]
k. ú. Starý Lískovec [612014], k.ú. Bohunice [612006]

AUTOŘI: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING.ARCH. JAN TOPINKA
SPOLUAUTOŘI: ING. ARCH. NIKOLA KOLEŇÁKOVÁ, ING. ARCH. JOZEF RODERIK PRIESTER, ING. ARCH. MARTINA ZÁBOJOVÁ, ING. ARCH. ELIŠKA POULOVÁ
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ, ING. LUDĚK TOMEK
ZÁSTUPCE HIP: MGR. OLEKSANDR HORBACH, ING. JAN KOČÍ

INVESTOR / CLIENT:
**Fakultní nemocnice Brno**
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:
Sdružení Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno
DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKA CZ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:
PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
ZPRACOVAL / DRAWN BY: Ing. Jakub Skalický
KONTROLOVAL / CHECKED BY: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

FÁZE / PHASE: **DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
OBJEKT/BUILDING: SO-01 PAVILON Y
MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50
ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER: **J21016**

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
**SCHÉMA VÝZTUŽE**
**9. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - JIŽNÍ ČÁST**
D.1.2 - SO-01 - Stavebně-konstrukční řešení

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.: **D.1.2NGPP09A_006**
DATUM / DATE: 08/2024
REVIZE: **00**

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ