



IŠ - STĚNY-EI 30DP1, UZÁVĚR EI 30DP1 **ROZVADĚČ-CHÚC, KCE EI 60MINUT, UZÁVĚR EI 60,S200**
UZÁVĚR DO CHÚC a LZ2 EI30DP1,S200 **ROZVADĚČ - EI30DP1, UZÁVĚR EI 30DP1,S200**

LEGENDA PO:

REI 60DP1	POŽÁRNÍ ODOOLNOST STŘEPNÍ KONSTRUKCE		VĚTRÁNÍ DLE Čl. 8.1.5 – 15s./HODINU
EI 60DP1	POŽÁRNÍ ODOOLNOST STĚN		EPS – TLAČITKA
N9.1-IV	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB		NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
CHÚC -P2/N3-III	OZNAČENÍ ÚNIKOVÉ CESTY		PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ – CO2
- - - - -	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU		PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ – PRAŠKOVÝ
EPS	ELECTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		TABULKA SMĚR ÚNIKU
	ROZHLAS – VYHLÁŠENÍ POPLACHU		SMĚR ÚNIKU, PANIKOVÁ KLIKA
	POŽÁRNÍ PÁS – 900 mm		EVAKUAČNÍ VÝTAH
	SUCHOVOD – NEZAVOD. POTRUBÍ		HADICOVÝ SYSTÉM

LEGENDA POŽ. UZÁVĚRŮ

- 1 EI 30DP3,C3,S200
- 2 EI 30DP3,C3,S200,K
- 3 EW 30DP1,C
- 4 EI 45DP2,C3,S200,K
- 5 EI 45DP2,C3,S200
- 6 EW 30DP3,C3
- 7 EPS UZÁVĚR
- 8 EW 60DP1,C
- 9 EI 60DP1,C3,S200
- 10 EI 90DP1,C3,S200
- 11 C3,S200



Brno 15827861
± 0,000 = 280,700 m.n.m.

FN BRNO
gynnekologicko-porodnické kliniky

Fakultní nemocnice Brno
gynnekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno

DOXY ARCHITECTS

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT