

Váš dopis zn.:

Ze dne: 08. 02. 2023

Naše č.j.: BKOM/03249/2023

Spis. Značka: 3100/BKOM/03249/2023

Naše značka: 3100-Nov-719a/22

Vyřizuje: Vajdová, Ing. Janda, Mgr. Ing. Němečková

Telefon: +420 532144284

Mobil:

E-mail: vajdova@bkom.cz

Datum: 13. 02. 2023

TEFA, s.r.o.

Projektová a stavební společnost

Kociánka 26a

612 00 Brno

Vyjádření k doplněné PD pro společné povolení stavby „Fakultní nemocnice Brno – Gynekologicko-porodnická klinika“ Brno, k. ú. Starý Lískovec, k. ú. Bohunice

Vážení,

sdělujeme, že stavbou nedojde k dotčení plochy ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.

Z dopravně inženýrského hlediska souhlasíme s DUSP. Bereme na vědomí výpočet statické dopravy pro rozšíření předmětného areálu, tj. pro 264 zaměstnanců, 150 lůžek a 35 ambulancí. Potřeba statické dopravy je 156 parkovacích stání, která budou zajištěna v podzemních garážích současně projektovaného objektu CKTCH.

Rozvaděč (CETIN) pro účel výstavby FN Brno – Gynekologicko-porodnické kliniky bude umístěn v oplocení na pozemku FN Brno.

V případě nutnosti záboru na plochách ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. na ul. Jihlavská – chodník, vozovka, je nutné před zahájením stavebních prací požádat o souhlas se zvláštním užíváním komunikace (ZUK).

V souvislosti se stavbou nesmí docházet ke znečištění a poškození komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být neprodleně odstraněno dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady investora.

V oblasti výstavby nového rozvaděče CETIN, při ul. Jihlavská, se nachází kabelová vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Požadujeme:

1. Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s. k vytýčení tohoto kabelu.
2. Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně.
4. Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou.
5. Dojde-li k poškození zařízení nebo vedení v naší správě je stavebník povinen objednat opravu u naší společnosti.
6. Odkryté kabelové vedení uloží stavebník před záhozem do pískového lože dle ČSN 33 2000 5-52 a jeho pozice bude označena výstražnou fólií nebo jiným přípustným způsobem dle ČSN 736006.

7. Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s., který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

PD vracíme zpět.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Přílohy:

PD

Na vědomí:

MMB OD