

..... STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – DEMONTOVÁNO

ÚKAMKA:


VE VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.


SY POTRUBÍ VYCHÁZÍ Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A OBCHŮŽKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ.

TRASY MOHOU BÝT V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH VEDENY JINAK, NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO.

AHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO TYTO TRASY OVĚRIT A V PŘÍPÁDE POTŘEBY SE JIM SOBIT.

dU-1	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dU-1a	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKARSKÁ) PÁKA
dU-2	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dU-3	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKARSKÁ) PÁKA (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dU-4	UMYVADLO – BATERIE VENTILOVÁ NÁSTĚNNÁ, STUDENÁ VODA
dU-5	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA), POD UMYVADLEM SKŘÍŇKA (ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍŇKY)
dU-6	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ – SENZOROVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA) – BATERIE BUDĚ PO OPRAVĚ VRÁCENA ZPĚT
dU-7	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ – TERMOSTATICKÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKARSKÁ) PÁKA, (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dUI-1	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKARSKÁ) PÁKA
dKD-1	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dKD-2	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKARSKÁ) PÁKA
dD-1	DŘEZ NEREZOVÝ-ČISTIČ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-2	DŘEZ-ČISTIČ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-3	DŘEZ-PŘÍPRAVNÝ, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKARSKÁ) PÁKA
dD-4	DŘEZ-PŘÍPRAVNÝ, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dK-1	KOMBÍ WC – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-1	KOMBÍ WC – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-2	KW S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-2	KW S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-3	ZÁVEŠNÉ WC
dRV-1	ROHOVÝ VENTIL – studená voda
dRV-2	ROHOVÝ VENTIL – teplá voda
dS-1	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
dS-2	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – PÍTEVNÍ STŮL
dMN-1	MYČKA NÁDOBÍ – ROHOVÝ VENTIL
dP-1	PÍSAŘ – ROHOVÝ VENTIL, KOVOVÁ HADIČKA (DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PÍSAŘOVÉHO STÁNI)
dV-1	VÝLETKA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ; ROHOVÝ VENTIL + KOVOVÁ HADIČKA



VYPRACOVANÉ: ING. ANDREA TOBOLÁKOVÁ		ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR KOMÍNĚK		KONTROLÓVÁNÉ: ING. PETR KOMÍNĚK	
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno		 Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 602 485 545 Email: info@bolytech.cz	
INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno, Jihlávská 20, 625 00 Brno		AKCE: FN Brno - Oprava rozvodů vody v pavilonech 11, 12 Jihlávská 20; 625 00 Brno		MĚŘITKO 1:2x/4 FORMÁT 1:100 DATUM 06/2025 STUPEŇ DPS C. ZAKÁZKY - PÁŘE	
OBJEKT: OBJEKT 11		ČÁST: D.1.4.1 ZTI		105	
Púdorys 3.NP - vodovod - demontáž					