

LEGENDA POTRUBÍ-VODOVOD-DEMONTÁŽ:

----- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – DEMONTOVÁNO

V1


OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU


POZNÁMKA:

1) NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.
2) TRASY POTRUBÍ VYCHÁZÍ Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A OBCHŮZKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ.
TRASY TRAHY MOHOU BÝT V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH VEDENY JINAK, NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO TYTO TRASY OVĚRIT A V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE JIM
PŘÍZPŮSOBIT.

LEGENDA DEMONTOVANÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

dJ-1	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dJ-1a	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
dJ-2	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dJ-3	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dJ-4	UMYVADLO – BATERIE VENTILOVÁNÍ NÁSTĚNNÁ, STUDENÁ VODA
dJ-5	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA), POD UMYVADLEM SKŘÍŇKA (ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍŇKY)
dJ-6	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ – SEZNOZOROVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA) – BATERIE BUDE PO OPRAVĚ VRÁCENA ZPĚT
dJ-7	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ – TERMOSTATICKÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA, (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dJ-1i	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
dK-D-1	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dK-D-2	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
dD-1	DŘEZ NEREZOVÝ–ČISTIČ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-2	DŘEZ–ČISTIČ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-3	DŘEZ–PŘÍPRAVKY, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
dD-4	DŘEZ–PŘÍPRAVKY, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dK-1	KOMBI WC – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-1i	KOMBI WC – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-2	WC S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-2i	WC S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-3	ZÁVĚSNÉ WC
dRV-1	ROHOVÝ VENTIL – studený voda
dRV-2	ROHOVÝ VENTIL – teplá voda
dS-1	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
dS-2	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – PÍTEVNÍ STÓL
dM-1	NÝČKA NÁDOBI – ROHOVÝ VENTIL
dP-1	PISOÁR – ROHOVÝ VENTIL, KOVOVÁ HADIČKA (DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PISOÁROVÉHO STÁNI)
dVY-1	VÝLETKA – BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ; ROHOVÝ VENTIL + KOVOVÁ HADIČKA



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	 Energetické analýzy a technologie Lidická 700/1b, Brno 602 00 Tel: +420 605 485 545 Mail: info@enlytech.cz
ING. ANDREA TOBOLÁKOVÁ		ING. PETR KOMEK	ING. PETR KOMEK	
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno		
INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno; Jihlavská 20, 625 00 Brno			FORMÁT 10xA4 MĚŘITKO 1:100 DATUM 06/2025 STUPEŇ DPS Č. ZAKÁZKY - Č. VÝKR. PARE	
AKCE:	FN Brno - Oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2 Jihlavská 20; 625 00 Brno			
OBJEKT:	OBJEKT I1	ČAST:	D.1.4.1 ZTI	
OBSAH:	Púdory 1.NP - vodovod - demontáž			103