

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
NAPÁJECÍ SOUSTAVA NN: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE			
VEDOUcí PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
Oldřich Střítecký	Ing.Oldřich Střítecký	-	-
OBJEDNATEL:	FN Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno		
		<div>Tel: +420728763624 www.pkstritecky.cz</div> <div>IČ: 06611109 info@pkstritecky.cz</div>	
NÁZEV ZAKÁZKY TTO VÝMĚNA CHLADÍCÍCH BOXŮ - ČÁST EXPEDICE FNB,OBJEKT I2, 1P, PARC.1681/24,1681/25		ZAKÁZKA ČÍSLO:	S-0272
		DATUM:	12/2024
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		MĚŘÍTKO:	
OBJEKT SO 01 – Objekt I2		PARÉ:	
ČÁST – PROFESE D.1.2.5. – TPS – SILNOPROUD			
DOKUMENT – VÝKRES SOUPIŠ KABELŮ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5 a.03	REVIZE:

Soupis kabelů

značka	kabel	typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
			R					
WL	1	CYKY-J	5x16	24	R	R1	37	
WL	2	CYKY-J	5x6	29	R	R2	2	
		CY	6	89				