



- LEGENDA ZNAČEK:
- hlavní trasy
 - přístrojové trasy
 - světelné trasy
 - RH
 - rozváděč

POZNÁMKY:

DODÁVKU VŠEKERÉ TECHNOLOGIE VČ.ROZAVDĚČŮ R1 A R2 ZAJIŠŤUJE CHL.

SIL POUZE ZAJISTÍ PŘÍVOD Z ROZAVDĚČE R DO R1 A R2 + ZÁSUVKA VE STROJOVNĚ

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
NAPÁJECÍ SOUSTAVA NN: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE			
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
Oldřich Stránecký	Ing.Oldřich Stránecký	-	-
OBJEDNATEL:	FN Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno		
NÁZEV ZAKÁZKY TTO VÝMĚNA CHLADÍČÍCH BOXŮ - ČÁST EXPEDICE FNB,OBJEKT I2, 1P, PARC.1681/24,1681/25		ZAKÁZKA ČÍSLO:	S-0272
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM:	12/2024
OBJEKT SO 01 - Objekt I2		MĚŘITKO:	1:50
ČÁST - PROFESE D.1.2.5. - TPS - SILNOPROUD		PARE:	
DOKUMENT - VÝKRES		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
PŮDORYS 1.PP		D.1.2.5 b.02	



PK Stránecký
PROJEKTOVÁNÍ SILNOPROUDÉ
ELEKTROTECHNIKY

Tel: +420728763624
www.pkstranecky.cz

IČ: 06611109
info@pkstranecky.cz